

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή 22/3/2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,27	1,70	0,98	0,59	1						1			0,99	0,99
	01:00	2,95	1,44	0,97	0,54	1									0,98	0,98
	02:00	2,77	1,31	0,93	0,54	1									0,97	0,96
	03:00	2,57	1,10	0,94	0,53	1									0,94	0,90
	04:00	2,49	1,20	0,94	0,35	1									0,94	0,87
	05:00	2,49	1,22	0,94	0,33	1									0,94	0,87
	06:00	2,61	1,37	0,91	0,32	1									0,91	0,91
	07:00	2,87	1,48	0,97	0,42	1									0,98	0,98
	08:00	3,24	1,64	0,89	0,71	1									0,95	0,99
	09:00	3,31	1,75	0,76	0,81	1									0,79	0,99
	10:00	3,33	1,69	0,73	0,91	1									0,79	0,99
	11:00	3,36	1,77	0,68	0,91	1									0,79	0,99
	12:00	3,47	1,83	0,73	0,91	1									0,79	0,99
	13:00	3,71	1,79	0,78	1,14	1									0,79	0,99
	14:00	3,58	1,59	0,78	1,22	1									0,79	0,99
	15:00	3,44	1,54	0,78	1,12	1									0,79	0,99
	16:00	3,55	1,68	0,75	1,12	1									0,79	0,99
	17:00	3,78	1,56	0,76	1,46	1									0,79	0,99
	18:00	4,12	1,58	0,78	1,76	1									0,79	0,99
19:00	4,45	1,65	0,78	2,02	1									0,79	0,99	
20:00	4,48	1,58	0,78	2,12	1									0,79	0,99	
21:00	4,20	1,40	0,78	2,02	1									0,79	0,99	
22:00	3,95	1,44	0,78	1,73	1									0,79	0,99	
23:00	3,52	1,24	0,78	1,49	1									0,79	0,99	

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 08:48.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης