

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα 23/3/2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,05	1,43	0,78	0,83	1									0,79	0,99
	01:00	2,75	1,36	0,77	0,61	1									0,79	0,97
	02:00	2,51	1,41	0,78	0,33	1									0,79	0,92
	03:00	2,39	1,30	0,78	0,32	1									0,79	0,86
	04:00	2,41	1,32	0,29	0,80	1							1		0,29	0,64
	05:00	2,41	1,39	0,65	0,36	1									0,65	0,88
	06:00	2,66	1,32	0,75	0,59	1									0,77	0,95
	07:00	3,05	1,56	0,78	0,71	1									0,99	0,99
	08:00	3,32	1,62	0,68	1,01	1									0,99	0,99
	09:00	3,28	1,42	0,65	1,21	1									0,98	0,98
	10:00	3,27	1,42	0,56	1,30	1									0,97	0,97
	11:00	3,24	1,45	0,58	1,20	1									0,98	0,98
	12:00	3,19	1,35	0,54	1,30	1									0,95	0,95
	13:00	3,17	1,32	0,55	1,30	1									0,93	0,93
	14:00	3,25	1,35	0,50	1,40	1									0,93	0,93
	15:00	3,37	1,42	0,55	1,40	1									0,97	0,97
	16:00	3,63	1,53	0,61	1,50	1									0,98	0,98
	17:00	3,97	1,57	0,63	1,77	1									0,98	0,98
	18:00	4,24	1,38	0,68	2,19	1									0,72	0,98
	19:00	4,56	1,61	0,62	2,33	1									0,69	0,99
20:00	4,59	1,67	0,53	2,40	1									0,69	0,99	
21:00	4,44	1,56	0,48	2,40	1									0,69	0,98	
22:00	3,97	1,46	0,31	2,21	1									0,69	0,94	
23:00	3,47	1,59	0,36	1,52	1									0,69	0,97	

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Πλύσιμο της G1 από τις 04:15 - 05:00. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου μέχρι τις 06:00 και από τις 18:08.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης