

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη 24/3/2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,01	1,57	0,52	0,91	1									0,69	0,98
	01:00	2,70	1,22	0,57	0,90	1									0,69	0,93
	02:00	2,44	1,58	0,54	0,32	1									0,69	0,90
	03:00	2,33	1,49	0,54	0,30	1									0,69	0,88
	04:00	2,28	1,42	0,56	0,30	1									0,69	0,87
	05:00	2,35	1,46	0,59	0,30	1									0,69	0,88
	06:00	2,57	1,64	0,63	0,30	1									0,83	0,91
	07:00	2,91	1,75	0,66	0,50	1									0,98	0,98
	08:00	3,15	1,46	0,70	0,98	1									0,99	0,99
	09:00	3,12	1,44	0,68	1,00	1									0,99	0,99
	10:00	3,02	1,45	0,56	1,00	1									0,98	0,98
	11:00	3,13	1,60	0,53	1,00	1									0,98	0,98
	12:00	3,09	1,25	0,54	1,30	1									0,90	0,90
	13:00	3,18	1,32	0,58	1,28	1									0,94	0,94
	14:00	3,19	1,36	0,63	1,20	1									0,71	0,98
	15:00	3,27	1,43	0,65	1,19	1									0,69	0,98
	16:00	3,45	1,56	0,68	1,22	1									0,69	0,98
	17:00	3,86	1,69	0,66	1,51	1									0,69	0,99
	18:00	4,19	1,54	0,68	1,97	1									0,71	0,99
19:00	4,66	1,74	0,57	2,35	1									0,69	0,99	
20:00	4,37	1,59	0,64	2,14	1									0,69	0,99	
21:00	3,95	1,59	0,64	1,72	1									0,69	0,99	
22:00	3,61	1,47	0,63	1,51	1									0,69	0,98	
23:00	3,14	1,34	0,68	1,12	1									0,69	0,97	

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου μέχρι τις 07:00 και από τις 14:10.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης