

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη 25/3/2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,61	1,58	0,68	0,34	1									0,69	0,91
	01:00	2,18	1,49	0,68	0,01	1									0,69	0,76
	02:00	1,99	1,30	0,67	0,01	1									0,67	0,78
	03:00	2,48	1,78	0,68	0,02	1									0,69	0,92
	04:00	2,47	1,76	0,68	0,02	1									0,69	0,91
	05:00	2,47	1,53	0,66	0,28	1									0,69	0,91
	06:00	2,57	1,56	0,68	0,33	1									0,69	0,93
	07:00	2,68	1,63	0,73	0,33	1									0,78	0,94
	08:00	2,81	1,82	0,68	0,31	1									0,69	0,98
	09:00	3,04	2,04	0,68	0,32	1							1		0,69	0,98
	10:00	2,95	1,89	0,68	0,38	1							1		0,69	0,98
	11:00	2,52	1,50	0,68	0,33	1									0,69	0,92
	12:00	3,04	1,83	0,68	0,53	1									0,69	0,99
	13:00	2,92	1,71	0,68	0,53	1									0,69	0,98
	14:00	2,66	1,43	0,70	0,52	1									0,71	0,95
	15:00	2,55	1,20	0,74	0,61	1									0,74	0,93
	16:00	3,04	1,52	0,74	0,78	1									0,74	0,98
	17:00	3,25	1,47	0,74	1,04	1									0,74	0,99
	18:00	3,56	1,55	0,76	1,25	1									0,76	0,99
19:00	4,01	1,69	0,76	1,57	1									0,76	0,99	
20:00	4,13	1,65	0,76	1,72	1									0,76	0,99	
21:00	4,07	1,58	0,76	1,74	1									0,76	0,99	
22:00	3,48	1,12	0,65	1,70	1									0,66	0,86	
23:00	3,34	1,11	0,64	1,59	1									0,64	0,91	

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Πλύσιμο της G1 από τις 22:30 - 23:10.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης