

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 26/2/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,02	1,18	0,52	1,32	1									0,87	0,87
	01:00	2,68	1,45	0,21	1,01	1					1				0,32	0,57
	02:00	2,50	1,44	0,35	0,71	1									0,75	0,87
	03:00	2,40	1,35	0,35	0,70	1									0,81	0,81
	04:00	2,35	1,37	0,28	0,70	1									0,78	0,79
	05:00	2,38	1,38	0,30	0,70	1									0,80	0,80
	06:00	2,57	1,46	0,26	0,85	1									0,85	0,85
	07:00	3,01	1,42	0,76	0,83	1									0,98	0,97
	08:00	3,33	1,44	0,96	0,93	1									0,99	0,99
	09:00	3,51	1,56	0,82	1,13	1									0,99	0,99
	10:00	3,32	1,37	0,63	1,32	1									0,97	0,97
	11:00	3,26	1,27	0,57	1,42	1									0,72	0,94
	12:00	3,20	1,43	0,63	1,13	1									0,64	0,98
	13:00	3,13	1,42	0,68	1,03	1									0,69	0,98
	14:00	3,18	1,35	0,68	1,15	1									0,69	0,98
	15:00	3,21	1,40	0,68	1,13	1									0,69	0,98
	16:00	3,43	1,61	0,68	1,14	1									0,69	0,99
	17:00	3,77	1,58	0,68	1,52	1									0,69	0,99
	18:00	4,29	2,01	0,68	1,60	1					1				0,69	0,98
	19:00	4,62	2,33	0,68	1,60	1					1				0,69	0,90
	20:00	4,68	2,01	0,68	1,99	1					1				0,69	0,94
	21:00	4,36	1,46	0,68	2,23	1									0,69	0,98
	22:00	4,08	1,36	0,62	2,10	1									0,69	0,98
	23:00	3,68	1,35	0,60	1,73	1									0,69	0,97

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 11:38. Πλύσιμο G1 από τις 01:17 - 02:10.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης