

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 27/2/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,20	1,38	0,67	1,14	1									0,69	0,98
	01:00	2,82	1,42	0,68	0,72	1									0,69	0,99
	02:00	2,58	1,25	0,66	0,67	1									0,69	0,97
	03:00	2,47	1,46	0,68	0,32	1									0,69	0,98
	04:00	2,39	1,39	0,68	0,32	1									0,69	0,98
	05:00	2,46	1,45	0,68	0,32	1									0,69	0,99
	06:00	2,67	1,33	0,68	0,66	1									0,69	0,97
	07:00	3,15	1,57	0,68	0,90	1									0,69	0,99
	08:00	3,30	1,60	0,68	1,01	1									0,69	0,99
	09:00	3,33	1,43	0,68	1,22	1									0,69	0,99
	10:00	3,28	1,23	0,76	1,28	1									0,77	0,98
	11:00	3,30	1,20	0,78	1,31	1									0,79	0,98
	12:00	3,21	1,17	0,78	1,27	1									0,79	0,97
	13:00	3,26	1,28	0,78	1,20	1									0,79	0,98
	14:00	3,27	1,28	0,78	1,21	1									0,79	0,98
	15:00	3,38	1,39	0,78	1,20	1									0,79	0,98
	16:00	3,59	1,59	0,78	1,21	1									0,79	0,99
	17:00	3,91	1,69	0,78	1,44	1									0,79	0,99
	18:00	4,47	1,70	0,77	2,00	1									0,79	0,99
	19:00	4,75	1,67	0,78	2,30	1									0,79	0,99
	20:00	4,63	1,54	0,78	2,31	1									0,79	0,99
	21:00	4,37	1,27	0,78	2,32	1									0,79	0,98
	22:00	4,00	1,11	0,77	2,12	1									0,79	0,97
	23:00	3,62	1,13	0,77	1,73	1									0,79	0,97

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης