

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή 27/3/2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,11	1,86	0,17	0,07	1									0,74	0,74
	01:00	1,97	1,63	0,33	0,01	1									0,69	0,68
	02:00	1,91	1,45	0,45	0,02	1									0,67	0,67
	03:00	2,29	1,72	0,55	0,02	1									0,63	0,83
	04:00	2,29	1,82	0,45	0,02	1									0,50	0,80
	05:00	2,29	1,79	0,49	0,01	1									0,50	0,80
	06:00	2,36	1,82	0,52	0,02	1									0,54	0,85
	07:00	2,32	1,62	0,67	0,03	1									0,69	0,88
	08:00	2,48	1,77	0,68	0,03	1									0,69	0,91
	09:00	2,99	2,28	0,68	0,03	1		1							0,69	0,96
	10:00	3,70	3,01	0,66	0,03	1		1							0,69	0,99
	11:00	3,72	3,01	0,67	0,03	1		1							0,69	0,99
	12:00	3,75	2,68	0,68	0,39	1		1							0,69	0,99
	13:00	3,95	2,82	0,68	0,44	1		1							0,69	0,99
	14:00	4,05	2,93	0,68	0,44	1		1							0,69	0,99
	15:00	4,00	2,88	0,68	0,44	1		1							0,69	0,99
	16:00	4,02	2,80	0,68	0,54	1		1							0,69	0,99
	17:00	3,98	2,41	0,68	0,88	1		1							0,69	0,98
18:00	4,00	1,99	0,68	1,33	1		1							0,69	0,93	
19:00	4,65	2,15	0,67	1,83	1		1							0,69	0,96	
20:00	4,63	2,53	0,67	1,44	1		1							0,69	0,99	
21:00	4,36	2,34	0,67	1,35	1		1							0,69	0,98	
22:00	4,05	2,33	0,66	1,05	1		1							0,69	0,98	
23:00	3,67	2,54	0,68	0,45	1		1							0,69	0,99	

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 03:13.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης