

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 28/2/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,22	1,30	0,78	1,14	1									0,79	0,98
	01:00	2,90	1,40	0,78	0,73	1									0,79	0,98
	02:00	2,69	1,59	0,78	0,32	1									0,79	0,99
	03:00	2,56	1,46	0,78	0,32	1									0,79	0,99
	04:00	2,49	1,39	0,78	0,32	1									0,79	0,99
	05:00	2,48	1,38	0,78	0,32	1									0,79	0,99
	06:00	2,58	1,24	0,75	0,59	1									0,75	0,97
	07:00	2,85	1,31	0,73	0,81	1									0,74	0,98
	08:00	3,17	1,33	0,73	1,11	1									0,74	0,98
	09:00	3,52	1,37	0,73	1,42	1									0,74	0,98
	10:00	3,63	1,58	0,73	1,32	1									0,74	0,99
	11:00	3,42	1,37	0,73	1,32	1									0,74	0,98
	12:00	3,18	1,20	0,73	1,25	1									0,74	0,97
	13:00	3,22	1,28	0,71	1,23	1									0,74	0,98
	14:00	3,38	1,33	0,73	1,32	1									0,74	0,98
	15:00	3,45	1,41	0,73	1,32	1									0,74	0,99
	16:00	3,69	1,55	0,73	1,41	1									0,74	0,99
	17:00	4,03	1,63	0,73	1,67	1									0,74	0,99
	18:00	4,38	1,59	0,73	2,06	1									0,74	0,99
	19:00	4,60	1,64	0,73	2,24	1									0,74	0,99
	20:00	4,57	1,57	0,68	2,32	1									0,74	0,99
	21:00	4,27	1,46	0,65	2,15	1									0,74	0,98
	22:00	3,93	1,44	0,58	1,91	1									0,74	0,98
	23:00	3,60	1,32	0,57	1,71	1									0,74	0,96

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης