

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο 28/3/2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,21	1,93	0,66	0,62	1		1							0,69	0,96
	01:00	2,88	1,65	0,59	0,64	1									0,69	0,98
	02:00	2,56	1,48	0,48	0,60	1									0,69	0,93
	03:00	2,43	1,58	0,52	0,33	1									0,69	0,91
	04:00	2,39	1,62	0,38	0,39	1									0,64	0,88
	05:00	2,41	1,50	0,40	0,52	1									0,50	0,84
	06:00	2,59	1,57	0,48	0,54	1									0,54	0,90
	07:00	2,90	1,65	0,47	0,77	1									0,62	0,98
	08:00	3,26	1,69	0,49	1,08	1									0,62	0,99
	09:00	3,51	1,74	0,43	1,33	1									0,62	0,99
	10:00	3,61	1,63	0,40	1,58	1									0,62	0,98
	11:00	3,83	1,59	0,46	1,78	1									0,62	0,98
	12:00	4,10	1,54	0,58	1,98	1									0,62	0,99
	13:00	4,36	1,66	0,59	2,11	1									0,62	0,99
	14:00	4,46	1,74	0,50	2,22	1									0,62	0,99
	15:00	4,32	1,42	0,48	2,42	1									0,62	0,96
	16:00	4,14	1,35	0,38	2,42	1									0,62	0,92
	17:00	4,29	1,48	0,40	2,41	1									0,62	0,96
	18:00	4,53	1,79	0,19	2,55	1									0,62	0,97
19:00	4,75	1,89	0,05	2,82	1									0,62	0,97	
20:00	4,74	1,82	0,12	2,81	1									0,62	0,97	
21:00	4,56	1,40	0,36	2,80	1									0,62	0,93	
22:00	4,18	1,12	0,61	2,45	1									0,62	0,92	
23:00	3,70	1,34	0,56	1,79	1									0,62	0,95	

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης