

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή 29/3/2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,26	1,49	0,38	1,39	1									0,62	0,98
	01:00	2,90	1,53	0,15	1,22	1									0,62	0,98
	02:00	2,64	1,23	0,43	0,98	1									0,62	0,98
	03:00	2,64	1,23	0,43	0,98	1									0,62	0,98
	04:00	2,53	1,31	0,49	0,74	1									0,62	0,89
	05:00	2,46	1,36	0,60	0,50	1									0,62	0,86
	06:00	2,49	1,40	0,59	0,50	1									0,62	0,87
	07:00	2,60	1,50	0,60	0,50	1									0,62	0,91
	08:00	2,90	1,62	0,66	0,62	1									0,67	0,98
	09:00	3,02	1,50	0,65	0,86	1									0,69	0,99
	10:00	3,31	1,63	0,65	1,04	1									0,69	0,99
	11:00	3,44	1,61	0,63	1,20	1									0,69	0,99
	12:00	3,55	1,44	0,58	1,53	1									0,69	0,99
	13:00	3,71	1,61	0,58	1,52	1									0,69	0,99
	14:00	3,74	1,52	0,61	1,61	1									0,69	0,98
	15:00	3,31	1,27	0,55	1,50	1									0,69	0,98
	16:00	3,28	1,23	0,55	1,50	1									0,69	0,99
	17:00	3,33	1,37	0,45	1,50	1									0,69	0,99
	18:00	3,44	1,48	0,45	1,51	1									0,69	0,98
	19:00	3,77	1,53	0,38	1,86	1									0,69	0,93
20:00	4,38	1,61	0,53	2,24	1									0,69	0,99	
21:00	4,50	1,64	0,45	2,40	1									0,69	0,99	
22:00	4,27	1,43	0,43	2,41	1									0,69	0,99	
23:00	3,76	1,31	0,39	2,05	1									0,61	0,99	

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης