

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 3/3/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,13	1,75	0,12	1,26	1									0,93	0,93
	01:00	2,72	1,86	0,15	0,72	1									0,96	0,97
	02:00	2,50	1,71	0,19	0,60	1									0,92	0,92
	03:00	2,41	1,89	0,22	0,30	1									0,98	0,98
	04:00	2,36	1,74	0,32	0,30	1									0,98	0,98
	05:00	2,44	1,88	0,26	0,30	1									0,99	0,99
	06:00	2,60	1,87	0,00	0,72	1									0,90	0,89
	07:00	2,98	1,76	0,00	1,22	1									0,87	0,87
	08:00	3,04	1,64	0,00	1,40	1									0,83	0,83
	09:00	2,90	1,15	0,02	1,74	1									0,68	0,68
	10:00	2,80	1,17	0,04	1,60	1									0,69	0,68
	11:00	2,89	1,34	0,05	1,50	1									0,75	0,75
	12:00	2,96	1,35	0,01	1,60	1									0,73	0,71
	13:00	2,92	1,22	0,00	1,70	1									0,69	0,69
	14:00	2,82	1,22	0,08	1,51	1									0,72	0,72
	15:00	2,76	1,27	0,19	1,30	1									0,75	0,75
	16:00	2,94	1,48	0,14	1,32	1									0,82	0,81
	17:00	3,20	1,68	0,13	1,40	1									0,91	0,91
	18:00	3,78	1,14	0,43	2,22	1									0,85	0,85
	19:00	4,19	1,37	0,61	2,21	1									0,98	0,97
	20:00	4,29	1,66	0,73	1,91	1									0,94	0,94
	21:00	4,11	1,54	0,60	1,96	1									0,93	0,93
	22:00	3,75	1,11	0,63	2,00	1									0,92	0,92
	23:00	3,29	1,05	0,60	1,65	1									0,87	0,87

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης