

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα 30/3/2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,18	0,77	0,02	2,39	1									0,04	0,98
	01:00	2,80	1,23	0,24	1,32	1									0,49	0,77
	02:00	2,52	1,13	0,38	1,00	1									0,49	0,76
	03:00	2,42	1,14	0,48	0,80	1									0,49	0,78
	04:00	2,33	1,20	0,48	0,65	1									0,49	0,80
	05:00	2,33	1,24	0,49	0,60	1									0,49	0,81
	06:00	2,53	1,42	0,49	0,62	1									0,49	0,89
	07:00	3,02	1,75	0,47	0,80	1									0,49	0,98
	08:00	3,31	1,86	0,45	1,01	1									0,49	0,99
	09:00	3,23	1,77	0,46	1,01	1									0,49	0,99
	10:00	3,01	1,46	0,45	1,10	1									0,49	0,94
	11:00	2,90	1,38	0,41	1,11	1									0,50	0,90
	12:00	2,83	1,44	0,29	1,11	1									0,50	0,86
	13:00	2,77	1,43	0,24	1,11	1									0,50	0,84
	14:00	2,73	1,40	0,21	1,11	1									0,75	0,82
	15:00	2,79	1,59	0,09	1,11	1									0,85	0,84
	16:00	2,91	1,77	0,03	1,11	1									0,90	0,90
	17:00	2,96	1,69	0,00	1,27	1									0,86	0,86
18:00	3,22	1,72	0,01	1,50	1									0,88	0,88	
19:00	3,64	1,58	0,00	2,05	1									0,84	0,84	
20:00	4,28	1,83	0,04	2,42	1									0,94	0,94	
21:00	4,37	1,70	0,07	2,60	1									0,92	0,92	
22:00	4,12	1,48	0,20	2,44	1									0,90	0,90	
23:00	3,67	1,62	0,29	1,76	1									0,95	0,95	

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου μέχρι τις 14:11. Πλύσιμο μονάδας G1 από 00:00 - 00:59.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης