

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 4/3/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,91	1,13	0,57	1,21	1									0,86	0,86
	01:00	2,61	1,02	0,58	1,01			1							0,82	0,81
	02:00	2,42	1,05	0,65	0,71			1							0,88	0,88
	03:00	2,31	1,04	0,67	0,60			1							0,87	0,88
	04:00	2,23	1,11	0,52	0,60			1							0,82	0,82
	05:00	2,27	1,06	0,59	0,61			1							0,84	0,84
	06:00	2,48	1,29	0,58	0,62			1							0,95	0,95
	07:00	2,94	1,50	0,63	0,80			1							0,98	0,98
	08:00	2,96	1,45	0,60	0,91			1							0,98	0,98
	09:00	2,84	1,18	0,56	1,10			1							0,91	0,88
	10:00	2,75	1,17	0,54	1,04	1									0,86	0,86
	11:00	2,76	1,24	0,61	0,91			1							0,89	0,95
	12:00	2,78	1,18	0,68	0,92			1							0,97	0,97
	13:00	2,81	0,93	0,81	1,07	1									0,82	0,88
	14:00	2,77	0,95	0,72	1,11	1									0,72	0,86
	15:00	2,83	0,99	0,73	1,11	1									0,74	0,91
	16:00	3,05	1,10	0,73	1,22	1	1								0,74	0,95
	17:00	3,30	0,97	0,73	1,60	1									0,74	0,92
	18:00	3,84	1,47	0,94	1,44	1									0,94	0,97
	19:00	4,28	1,57	0,98	1,74	1									0,99	0,99
	20:00	4,27	1,50	0,97	1,80	1									0,99	0,99
	21:00	4,03	1,24	0,97	1,81	1									0,99	0,99
	22:00	3,71	1,03	0,93	1,76	1	1								0,97	0,97
	23:00	3,31	0,91	0,76	1,64	1									0,85	0,85

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 13:40 - 18:10.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης