

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 5/3/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,86	1,10	0,58	1,17	1									0,83	0,83
	01:00	2,57	1,25	0,60	0,71	1									0,90	0,91
	02:00	2,33	1,38	0,64	0,31	1									0,97	0,97
	03:00	2,25	1,28	0,66	0,31	1									0,95	0,95
	04:00	2,20	1,28	0,62	0,31	1									0,92	0,92
	05:00	2,24	1,23	0,71	0,31	1									0,95	0,95
	06:00	2,45	1,48	0,67	0,31	1									0,98	0,98
	07:00	2,85	1,50	0,62	0,74	1									0,98	0,98
	08:00	2,85	1,23	0,53	1,09	1									0,88	0,87
	09:00	2,72	1,16	0,45	1,10	1									0,81	0,81
	10:00	2,62	1,42	0,22	0,97	1									0,82	0,82
	11:00	2,59	1,33	0,11	1,15	1									0,73	0,73
	12:00	2,56	1,20	0,07	1,29	1									0,67	0,67
	13:00	2,58	1,23	0,05	1,30	1									0,68	0,68
	14:00	2,60	1,20	0,10	1,30	1									0,68	0,69
	15:00	2,63	1,18	0,09	1,37	1									0,67	0,68
	16:00	2,78	1,35	0,13	1,30	1									0,76	0,76
	17:00	3,01	1,42	0,19	1,40	1									0,83	0,83
	18:00	3,55	1,78	0,18	1,59	1									0,95	0,95
	19:00	3,95	1,60	0,18	2,17	1									0,91	0,91
	20:00	4,05	1,68	0,17	2,20	1									0,94	0,94
	21:00	3,89	1,34	0,35	2,20	1									0,89	0,89
	22:00	3,62	1,17	0,35	2,10	1									0,83	0,83
	23:00	3,21	1,02	0,45	1,73	1									0,80	0,80

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης