

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 9/3/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,79	1,47	0,59	0,73			1			1				0,62	0,87
	01:00	2,51	1,23	0,58	0,70			1							0,59	0,95
	02:00	2,39	1,21	0,58	0,60			1							0,59	0,94
	03:00	2,26	1,25	0,61	0,41			1							0,61	0,97
	04:00	2,25	1,26	0,68	0,30			1							0,69	0,97
	05:00	2,28	1,30	0,68	0,30			1							0,69	0,98
	06:00	2,42	1,40	0,68	0,34			1							0,69	0,98
	07:00	2,77	1,42	0,68	0,66			1							0,69	0,99
	08:00	2,73	1,23	0,70	0,81			1							0,70	0,98
	09:00	2,70	1,19	0,70	0,81			1							0,70	0,98
	10:00	2,68	1,18	0,69	0,81			1							0,70	0,97
	11:00	2,64	1,13	0,69	0,82			1							0,70	0,96
	12:00	2,66	1,15	0,70	0,81			1							0,70	0,97
	13:00	2,69	1,09	0,70	0,90			1							0,70	0,95
	14:00	2,71	1,11	0,70	0,90			1							0,70	0,96
	15:00	2,71	1,12	0,70	0,90			1							0,70	0,95
	16:00	2,86	1,26	0,70	0,90			1							0,70	0,98
	17:00	3,19	1,40	0,70	1,10			1							0,70	0,98
	18:00	3,66	1,29	0,69	1,68			1							0,70	0,97
	19:00	4,10	1,41	0,69	2,00			1							0,70	0,99
	20:00	4,14	1,36	0,69	2,10			1							0,70	0,98
	21:00	4,05	1,40	0,65	2,00			1							0,70	0,98
	22:00	3,66	1,12	0,60	1,94			1							0,75	0,94
	23:00	3,31	1,25	0,43	1,64			1							0,90	0,90

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης