

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2026	00:00	3,29	2,48	0,81		1				0,95	0,95
	01:00	3,04	2,15	0,89		1				0,91	0,90
	02:00	2,97	2,15	0,83		1				0,84	0,84
	03:00	2,91	2,15	0,75		1				0,77	0,77
	04:00	2,91	2,15	0,75		1				0,77	0,77
	05:00	3,01	2,30	0,71		1				0,88	0,88
	06:00	3,22	2,38	0,84		1				0,95	0,95
	07:00	3,42	2,50	0,92		1				0,95	0,95
	08:00	3,31	2,45	0,86		1				0,88	0,86
	09:00	3,20	2,71	0,49					3	0,50	0,05
	10:00	3,03	2,21	0,82		1				0,82	0,85
	11:00	3,00	2,16	0,84		1				0,85	0,85
	12:00	2,90	2,15	0,75		1				0,77	0,76
	13:00	2,67	2,14	0,53		1				0,54	0,54
	14:00	2,71	2,14	0,57		1				0,57	0,58
	15:00	3,00	2,17	0,82		1				0,83	0,84
	16:00	3,36	2,43	0,94		1				0,95	0,95
	17:00	3,87	2,93	0,94		1				0,95	0,95
	18:00	4,52	3,58	0,94		1				0,95	0,95
	19:00	4,75	3,81	0,94		1				0,95	0,95
	20:00	4,82	3,88	0,94		1			1	0,95	0,95
	21:00	4,56	3,64	0,92		1				0,95	0,95
	22:00	4,14	3,23	0,91		1				0,95	0,95
	23:00	3,62	2,71	0,92		1				0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Κατά το διάστημα 09:00 με 10:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπλήρωτη της G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης