

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2026	00:00	3,25	2,80	0,45		1				0,95	0,95
	01:00	3,04	2,67	0,36		1				0,91	0,91
	02:00	2,96	2,54	0,42		1				0,83	0,83
	03:00	2,88	2,49	0,39		1				0,75	0,74
	04:00	2,89	2,45	0,44		1				0,76	0,76
	05:00	2,97	2,48	0,50		1				0,84	0,84
	06:00	3,08	2,71	0,37		1				0,92	0,92
	07:00	3,22	2,94	0,28		1				0,95	0,95
	08:00	3,02	2,98	0,04		1			2	0,15	0,21
	09:00	2,70	2,36	0,35		1				0,49	0,55
	10:00	2,51	2,18	0,32		1				0,38	0,38
	11:00	2,48	2,16	0,32		1				0,35	0,35
	12:00	2,70	2,37	0,33		1				0,56	0,57
	13:00	3,05	2,73	0,32		1				0,87	0,88
	14:00	3,07	2,66	0,41		1				0,89	0,89
	15:00	3,27	2,91	0,36		1				0,95	0,95
	16:00	3,53	3,32	0,22		1				0,95	0,95
	17:00	3,87	3,81	0,06		1				0,95	0,95
	18:00	4,31	4,31	0,01		1			1	0,95	0,95
	19:00	4,52	4,52	0,00		1			2	0,95	0,95
	20:00	4,42	4,42	0,00		1			1	0,95	0,95
	21:00	4,27	4,27	0,00		1			1	0,95	0,95
	22:00	3,90	3,90	0,00		1			1	0,95	0,95
	23:00	3,74	3,49	0,24		1				0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Το διάστημα 08:05 με 09:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης