

| ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2026 | | | | |
|--------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|--------------------------|-------|-------------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 4,700 | 4,700 | 1,800 | 0,800 | 0,900 | | |
| Α Ρ Χ Η | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G6 | G7 | ΦΟΡ.ΗΖ (x9) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | |
| Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2026 | 00:00 | 3,57 | 3,11 | 0,46 | | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 01:00 | 3,29 | 3,11 | 0,17 | | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 02:00 | 3,14 | 2,80 | 0,34 | | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 03:00 | 3,09 | 2,69 | 0,40 | | 1 | | | | 0,94 | 0,94 |
| | 04:00 | 3,08 | 2,65 | 0,44 | | 1 | | | | 0,94 | 0,94 |
| | 05:00 | 3,23 | 2,91 | 0,32 | | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 06:00 | 3,41 | 2,84 | 0,57 | | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 07:00 | 3,62 | 3,12 | 0,50 | | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 08:00 | 3,29 | 2,90 | 0,39 | | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 09:00 | 3,14 | 2,64 | 0,50 | | 1 | | | | 0,94 | 0,94 |
| | 10:00 | 3,11 | 2,66 | 0,45 | | 1 | | | | 0,93 | 0,93 |
| | 11:00 | 3,07 | 2,59 | 0,48 | | 1 | | | | 0,91 | 0,91 |
| | 12:00 | 3,09 | 2,50 | 0,59 | | 1 | | | | 0,92 | 0,92 |
| | 13:00 | 3,15 | 2,65 | 0,50 | | 1 | | | | 0,93 | 0,93 |
| | 14:00 | 3,21 | 2,62 | 0,58 | | 1 | | | | 0,94 | 0,94 |
| | 15:00 | 3,33 | 2,78 | 0,55 | | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 16:00 | 3,68 | 3,12 | 0,56 | | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 17:00 | 4,11 | 3,42 | 0,69 | | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 18:00 | 4,67 | 4,00 | 0,67 | | 1 | | | 1 | 0,95 | 0,95 |
| | 19:00 | 5,09 | 4,37 | 0,72 | | 1 | | | 1 | 0,95 | 0,95 |
| | 20:00 | 5,14 | 4,41 | 0,73 | | 1 | | | 1 | 0,95 | 0,95 |
| | 21:00 | 4,93 | 4,19 | 0,73 | | 1 | | | 1 | 0,95 | 0,95 |
| | 22:00 | 4,48 | 3,76 | 0,72 | | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 23:00 | 3,98 | 3,17 | 0,81 | | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης