

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)
Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2026	00:00	3,73	3,62	0,12	1					0,95	0,76
	01:00	3,40	3,21	0,19	1					0,95	0,95
	02:00	3,26	3,13	0,13	1					0,95	0,95
	03:00	3,14	2,99	0,15	1					0,94	0,94
	04:00	3,13	3,05	0,09	1					0,58	0,59
	05:00	3,27	2,94	0,33		1				0,95	0,95
	06:00	3,45	2,84	0,60		1				0,95	0,95
	07:00	3,78	3,13	0,65		1				0,95	0,95
	08:00	4,42	4,38	0,05		1			1	0,95	0,95
	09:00	4,65	4,45	0,20		1			2	0,90	0,87
	10:00	3,69	3,63	0,06	1	1			1	0,23	0,16
	11:00	3,16	3,09	0,07	1	1				0,21	0,26
	12:00	3,70	3,65	0,05	1					0,94	0,94
	13:00	4,00	3,97	0,03	1				1	0,95	0,95
	14:00	3,56	3,51	0,04	1					0,95	0,95
	15:00	3,56	3,50	0,05	1					0,95	0,95
	16:00	3,63	3,60	0,03	1					0,95	0,95
	17:00	4,05	4,01	0,04	1				1	0,95	0,95
	18:00	4,67	4,63	0,04	1				2	0,95	0,95
	19:00	5,06	4,89	0,17	1				2	0,95	0,95
	20:00	5,00	4,71	0,29	1				2	0,95	0,95
	21:00	4,72	4,57	0,15	1				2	0,95	0,95
	22:00	4,35	4,11	0,24	1				1	0,95	0,95
	23:00	3,90	3,74	0,16	1				1	0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Κατά το διάστημα 10:25 με 11:35, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G1 και της G2. Μερική διακοπή στο διάστημα από 12:11 έως και 12:21 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης