

| ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2026 | | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|----------------------------|-------|-------------|---|--|------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 4,700 | 4,700 | 1,800 | 0,800 | 0,900 | | | |
| Α Ρ Χ Ε Η | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G6 | G7 | ΦΟΡ.ΗΖ (x9) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2026 | 00:00 | 3,46 | 2,97 | 0,50 | 1 | | | | | 0,95 | 0,95 | |
| | 01:00 | 3,25 | 2,91 | 0,34 | 1 | | | | | 0,95 | 0,95 | |
| | 02:00 | 3,13 | 2,93 | 0,20 | 1 | | | | | 0,94 | 0,94 | |
| | 03:00 | 3,04 | 3,00 | 0,04 | 1 | | | | | 0,90 | 0,90 | |
| | 04:00 | 3,06 | 3,05 | 0,01 | 1 | | | | | 0,91 | 0,91 | |
| | 05:00 | 3,16 | 3,04 | 0,12 | 1 | | | | | 0,55 | 0,57 | |
| | 06:00 | 3,28 | 3,16 | 0,12 | | 1 | | | | 0,95 | 0,95 | |
| | 07:00 | 3,29 | 3,25 | 0,04 | | 1 | | | | 0,94 | 0,94 | |
| | 08:00 | 3,07 | 2,97 | 0,10 | | 1 | | | | 0,88 | 0,88 | |
| | 09:00 | 2,83 | 2,65 | 0,18 | | 1 | | | | 0,62 | 0,59 | |
| | 10:00 | 2,71 | 2,38 | 0,33 | 1 | | | | | 0,34 | 0,37 | |
| | 11:00 | 2,69 | 2,15 | 0,53 | 1 | | | | | 0,55 | 0,55 | |
| | 12:00 | 2,75 | 2,15 | 0,60 | 1 | | | | | 0,61 | 0,61 | |
| | 13:00 | 2,85 | 2,17 | 0,68 | 1 | | | | | 0,71 | 0,72 | |
| | 14:00 | 2,95 | 2,23 | 0,71 | 1 | | | | | 0,82 | 0,82 | |
| | 15:00 | 3,16 | 2,54 | 0,62 | 1 | | | | | 0,90 | 0,91 | |
| | 16:00 | 3,47 | 3,12 | 0,35 | 1 | | | | | 0,94 | 0,94 | |
| | 17:00 | 3,92 | 3,69 | 0,23 | 1 | | | | | 0,95 | 0,95 | |
| | 18:00 | 4,42 | 4,24 | 0,18 | 1 | | | | | 1 | 0,95 | 0,95 |
| | 19:00 | 4,65 | 4,54 | 0,12 | 1 | | | | | 2 | 0,95 | 0,95 |
| | 20:00 | 4,70 | 4,38 | 0,33 | 1 | | | | | 1 | 0,95 | 0,95 |
| | 21:00 | 4,48 | 4,25 | 0,24 | 1 | | | | | 1 | 0,95 | 0,95 |
| | 22:00 | 4,11 | 3,95 | 0,16 | 1 | | | | | 1 | 0,95 | 0,95 |
| | 23:00 | 3,71 | 3,32 | 0,39 | 1 | | | | | | 0,95 | 0,95 |

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης