

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω								ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3			G4	G5	G6		
Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2026	00:00	29,03	26,58	2,44	0,01					1	1			1					1			1	6,66	6,66		
	01:00	26,08	24,21	1,87	0,01					1	1			1					1				6,71	6,71		
	02:00	25,82	24,54	1,28	0,01					1	1			1					1				6,39	6,39		
	03:00	24,87	23,66	1,21	0,01					1	1			1					1				5,47	5,47		
	04:00	24,75	23,90	0,84	0,00					1	1			1					1				5,28	5,28		
	05:00	25,16	23,79	1,37	0,00					1	1			1					1				5,67	5,67		
	06:00	27,32	25,70	1,61	0,01					1	1			1					1		1		6,23	6,23		
	07:00	30,22	28,14	2,07	0,01					1	1		1	1					1				6,67	6,67		
	08:00	28,42	26,42	1,99	0,01					1	1		1	1							1		7,02	7,02		
	09:00	27,20	25,23	1,96	0,01					1	1		1	1							1		6,56	6,56		
	10:00	26,10	23,62	2,47	0,01					1	1		1	1							1		5,50	5,50		
	11:00	23,87	21,84	1,86	0,17						1		1	1					1			1	6,92	6,92		
	12:00	25,91	23,73	2,05	0,14		1		1				1	1					1			1	8,88	8,88		
	13:00	25,76	22,92	2,65	0,19		1		1				1						1			1	8,86	8,86		
	14:00	25,79	23,52	2,26	0,01		1				1								1			1	4,16	5,06		
	15:00	26,81	25,20	1,61	0,01		1				1								1			1	1,95	6,08		
	16:00	29,29	29,28	0,00	0,00				1	1	1			1					1			1	0,00	0,00		
	17:00	33,64	33,64	0,00	0,00				1	1	1			1					1			1	0,00	0,00		
	18:00	39,94	39,59	0,34	0,00				1	1	1		1	1					1			1	0,87	0,96		
	19:00	42,96	42,21	0,75	0,00				1	1	1		1	1					1			1	2,00	3,98		
	20:00	43,94	43,10	0,84	0,00				1	1	1		1	1					1			1	9,66	9,66		
	21:00	41,98	41,11	0,87	0,00				1	1	1		1	1					1			1	13,18	13,18		
	22:00	38,33	37,58	0,75	0,00				1	1	1		1	1					1			1	9,91	9,91		
	23:00	33,54	33,04	0,50	0,00				1	1	1		1	1					1				8,91	8,91		

Το διάστημα 07:00 με 12:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον ΑΣΠ. Μερική διακοπή στις 11:12 με 11:38 και στις 11:57 με 12:09. Το διάστημα 14:20 με 20:10 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης