

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 3 Μαρτίου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
ΕΡΕΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Τρίτη, 3 Μαρτίου 2026	00:00	29,17	28,75	0,42	0,00				1	1	1		1	1					1				6,04	6,04		
	01:00	26,24	25,95	0,29	0,00				1	1	1			1									4,33	4,33		
	02:00	25,97	25,60	0,37	0,00				1	1	1			1									3,89	3,89		
	03:00	25,35	25,07	0,27	0,00				1	1	1			1									3,21	3,21		
	04:00	25,00	24,72	0,27	0,00				1	1	1			1									2,99	2,99		
	05:00	25,28	25,18	0,10	0,00				1	1	1			1									3,24	3,24		
	06:00	27,74	27,73	0,00	0,00				1	1	1			1									5,68	5,68		
	07:00	30,50	30,47	0,03	0,00				1	1			1	1					1		1		9,83	9,83		
	08:00	28,34	28,34	0,00	0,00				1	1			1	1					1		1		6,45	6,45		
	09:00	27,53	27,53	0,00	0,00				1	1			1	1					1		1		6,33	6,33		
	10:00	26,09	26,06	0,03	0,00		1		1	1	1								1				4,11	4,03		
	11:00	27,47	27,29	0,15	0,03		1		1	1									1				3,84	5,41		
	12:00	27,89	27,65	0,23	0,01		1		1	1									1				5,26	5,84		
	13:00	27,94	27,29	0,64	0,01		1		1	1									1				5,21	5,88		
	14:00	27,22	26,35	0,64	0,23		1		1	1									1				5,11	5,17		
	15:00	26,44	25,66	0,60	0,18		1		1	1									1				4,22	4,38		
	16:00	29,20	28,48	0,71	0,01		1		1	1									1				6,97	7,15		
	17:00	33,73	32,65	1,08	0,01		1		1	1									1				11,24	11,68		
	18:00	39,23	38,51	0,72	0,01		1		1	1			1	1					1				13,66	13,66		
	19:00	42,28	41,36	0,91	0,01		1		1	1			1	1					1				14,78	14,78		
	20:00	42,82	41,24	1,57	0,01		1		1	1			1	1					1				14,98	14,98		
	21:00	41,26	39,55	1,70	0,01		1		1	1			1	1					1				14,48	14,48		
	22:00	37,40	35,50	1,88	0,01		1		1	1			1	1					1				13,16	13,16		
	23:00	32,70	30,43	2,25	0,01		1		1	1				1					1				10,77	10,77		

Κατά το διάστημα 08:00-11:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Βλάβη στον ΑΣΠ Κω τις πρωινές ώρες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης