

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
ΡΕΞΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62			63	64	65	66		
Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2026	00:00	27,36	24,00	3,35	0,01		1		1	1			1									8,35	8,35			
	01:00	24,96	21,82	3,13	0,01		1		1	1			1									5,88	5,88			
	02:00	24,60	22,07	2,52	0,01		1		1	1			1									5,44	5,44			
	03:00	24,05	22,22	1,82	0,01		1		1	1			1									4,85	4,85			
	04:00	23,81	22,11	1,70	0,01		1		1	1			1									4,66	4,66			
	05:00	24,18	23,01	1,17	0,01		1		1	1			1									4,96	4,96			
	06:00	26,68	25,46	1,01	0,21		1		1	1			1									7,25	7,25			
	07:00	28,73	27,39	1,13	0,21		1		1	1			1									9,43	9,43			
	08:00	27,43	25,78	1,44	0,21		1		1	1			1									5,83	5,83			
	09:00	26,39	24,97	1,22	0,20		1		1	1										1		3,98	3,98			
	10:00	25,36	24,82	0,34	0,20		1		1	1										1		1,38	2,08			
	11:00	24,20	23,96	0,03	0,20		1			1	1									1		0,61	0,61			
	12:00	24,54	24,32	0,02	0,20		1			1	1											1,51	2,59			
	13:00	24,26	23,97	0,09	0,20		1			1	1											1,56	2,31			
	14:00	23,88	23,60	0,11	0,18		1			1	1											1,38	1,93			
	15:00	23,77	23,39	0,25	0,14		1			1	1											1,18	1,82			
	16:00	26,49	26,05	0,33	0,11		1			1	1											2,81	4,54			
	17:00	31,07	30,39	0,54	0,15		1			1	1									1		5,22	4,99			
	18:00	36,72	36,43	0,28	0,01		1		1	1	1									1		6,65	6,65			
	19:00	39,28	38,91	0,36	0,01		1		1	1	1									1		7,57	7,75			
	20:00	39,98	39,68	0,30	0,00		1		1	1	1									1		8,43	8,46			
	21:00	38,51	38,19	0,31	0,00		1		1	1	1									1		7,07	6,98			
	22:00	35,45	35,10	0,35	0,01		1		1	1	1									1		4,05	3,92			
	23:00	31,11	30,95	0,15	0,01		1		1	1	1									1		1,40	1,40			

Το διάστημα 08:00 με 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το διάστημα 08:45 με 16:10 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο ΑΠ ΚΟΥΒΑΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης