

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 8 Μαρτίου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
Η Η Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Κυριακή, 8 Μαρτίου 2026	00:00	27,59	26,14	1,08	0,37				1	1	1											1	3,37	3,37		
	01:00	25,26	23,16	1,76	0,34				1	1	1												3,39	3,31		
	02:00	24,66	22,75	1,60	0,32				1	1	1												2,66	2,71		
	03:00	23,87	22,71	0,84	0,32				1	1	1												1,93	1,92		
	04:00	23,70	22,91	0,46	0,33				1	1	1												1,69	1,75		
	05:00	23,89	22,89	0,69	0,32				1	1	1												1,89	1,94		
	06:00	24,48	23,45	0,71	0,32				1	1	1												2,48	2,53		
	07:00	23,90	22,85	0,72	0,33				1	1	1												1,99	1,95		
	08:00	22,96	22,01	0,57	0,37				1	1	1												1,01	1,01		
	09:00	21,61	21,17	0,04	0,40				1	1	1												0,04	0,00		
	10:00	20,81	20,44	0,00	0,37				1	1	1												0,00	0,00		
	11:00	20,05	19,81	0,04	0,20				1	1	1												0,08	0,08		
	12:00	20,65	20,43	0,04	0,19				1	1	1												0,13	0,13		
	13:00	20,55	20,39	0,01	0,15				1	1	1												0,00	0,00		
	14:00	19,95	17,80	1,96	0,19					1	1												2,86	3,45		
	15:00	20,03	17,04	2,64	0,35					1	1												3,34	3,53		
	16:00	23,16	17,47	5,68	0,01					1	1												6,44	6,66		
	17:00	27,92	20,18	7,73	0,01					1	1	1										1	8,94	8,94		
	18:00	34,28	25,69	8,58	0,01				1	1	1											1	10,76	10,76		
	19:00	37,50	29,33	8,11	0,06				1	1	1											1	11,30	11,43		
	20:00	37,66	30,30	7,33	0,03				1	1	1											1	11,59	11,58		
	21:00	36,22	29,11	7,10	0,01				1	1	1											1	10,19	10,15		
	22:00	33,18	27,06	6,12	0,01				1	1	1											1	7,21	7,11		
	23:00	29,56	23,44	6,12	0,01				1	1	1												6,94	7,61		

Τήρηση αυξημένης εφεδρείας λόγω βλάβης στον ΑΣΠ Κω.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης