

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2026												
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημεραιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6	
Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2026	00:00	25,78	21,84	3,94	0,01					1	1											1	5,26	5,16	
	01:00	23,89	21,58	2,31	0,01					1	1											1	3,29	3,27	
	02:00	23,53	21,74	1,58	0,20					1	1											1	2,83	2,90	
	03:00	22,87	21,58	1,09	0,20					1	1											1	2,22	2,25	
	04:00	22,72	21,30	1,21	0,20					1	1											1	2,54	2,10	
	05:00	22,92	21,32	1,40	0,20					1	1											1	2,18	2,30	
	06:00	24,54	22,44	1,90	0,20					1	1											1	4,06	3,92	
	07:00	27,08	24,74	2,15	0,20					1	1											1	7,36	7,36	
	08:00	25,94	23,96	1,96	0,02					1	1											1	5,32	5,32	
	09:00	25,41	23,33	2,07	0,01					1	1											1	4,67	4,79	
	10:00	23,58	21,83	1,55	0,20					1	1											1	3,01	2,96	
	11:00	23,02	21,48	1,33	0,21					1	1											1	2,34	2,39	
	12:00	23,82	21,45	2,15	0,22					1	1											1	2,67	3,19	
	13:00	23,14	21,03	1,87	0,24					1	1											1	2,44	2,51	
	14:00	23,33	20,81	2,28	0,25					1	1											1	2,69	2,71	
	15:00	23,66	21,33	2,12	0,21					1	1	1										1	2,83	3,03	
	16:00	25,85	25,18	0,62	0,05				1	1	1											1	0,74	0,74	
	17:00	29,48	27,43	2,02	0,03				1	1	1											1	3,14	3,40	
	18:00	34,99	29,35	5,43	0,21				1	1	1											1	8,40	8,92	
	19:00	39,49	32,46	6,82	0,20				1	1	1											1	13,08	13,41	
	20:00	40,18	33,04	6,93	0,20				1	1	1											1	13,86	14,06	
	21:00	38,28	30,82	7,25	0,20				1	1	1											1	12,13	12,20	
	22:00	35,03	29,99	5,03	0,01				1	1	1											1	9,08	8,95	
	23:00	30,40	26,46	3,87	0,07				1	1	1											1	4,90	4,90	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης