

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026												
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)																						
		7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250						
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (Μw)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)				
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62			63	64	65	66
Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026	00:00	26,87	19,21	7,27	0,40																	7,41	7,47	
	01:00	24,56	19,36	4,79	0,40																		5,03	5,16
	02:00	24,46	19,53	4,53	0,40																		4,93	5,06
	03:00	23,79	19,01	4,38	0,40																		4,22	4,39
	04:00	23,53	19,07	4,06	0,40																		4,01	4,13
	05:00	23,88	19,58	3,91	0,40																		4,27	4,48
	06:00	26,61	20,55	5,66	0,40																		6,84	7,21
	07:00	30,87	22,40	8,06	0,40																		9,65	9,65
	08:00	34,91	25,11	9,39	0,41																		11,52	12,22
	09:00	38,80	31,86	6,53	0,41																		11,47	11,14
	10:00	38,96	29,59	8,98	0,40																		11,08	11,30
	11:00	34,38	27,55	6,45	0,37																		6,72	6,72
	12:00	35,64	27,90	7,25	0,49																		7,88	7,98
	13:00	35,25	25,06	9,79	0,40																		10,29	10,49
	14:00	33,88	24,97	8,50	0,41																		8,88	9,12
	15:00	36,47	26,11	9,94	0,41																		11,25	11,71
	16:00	39,77	28,05	11,30	0,42																		13,69	13,92
	17:00	42,27	32,69	9,19	0,39																		11,59	12,06
	18:00	46,89	36,53	9,96	0,41																		15,39	16,10
	19:00	48,02	39,13	8,49	0,40																		14,58	14,91
	20:00	47,26	39,28	7,58	0,41																		13,81	14,15
	21:00	44,79	39,14	5,34	0,31																		11,59	11,68
	22:00	40,22	36,54	3,38	0,30																		8,81	8,81
23:00	35,01	31,75	3,13	0,13																		5,36	5,36	

Από τις 07:35 παρουσιάστηκε γενικευμένο τηλεπικοινωνιακό πρόβλημα στην Κάλυμνο. Το διάστημα 11:00 με 12:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης