

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2026													
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)					7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)					
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62			63	64	65	66	
Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2026	00:00	27,68	25,22	2,41	0,06		1				1	1											1	2,93	2,83
	01:00	24,91	21,67	3,20	0,04						1	1											1	5,07	5,51
	02:00	24,33	20,74	3,37	0,22						1	1											1	4,86	4,93
	03:00	23,79	20,63	3,02	0,15						1	1											1	4,32	4,39
	04:00	23,55	19,63	3,72	0,20						1	1											1	4,09	4,15
	05:00	24,23	19,79	4,24	0,20						1	1	1										1	4,66	4,83
	06:00	26,19	20,69	5,29	0,20						1	1											1	6,58	6,79
	07:00	28,76	20,91	7,45	0,40						1	1											1	9,01	9,36
	08:00	31,45	24,20	6,84	0,40						1	1											1	10,69	11,01
	09:00	34,64	28,98	5,25	0,40			1			1	1											1	9,69	9,78
	10:00	31,78	26,50	4,88	0,40			1	1		1	1											1	5,66	5,61
	11:00	30,34	24,40	5,56	0,38			1	1		1	1											1	6,62	6,62
	12:00	29,70	22,53	6,81	0,36			1	1		1	1											1	7,63	7,65
	13:00	27,59	22,27	4,92	0,41			1	1		1	1											1	5,46	5,54
	14:00	27,20	22,11	4,62	0,47			1	1		1	1											1	4,97	5,15
	15:00	28,08	22,47	5,15	0,46			1	1		1	1											1	5,80	6,02
	16:00	31,40	23,05	7,94	0,41		1			1	1	1											1	9,32	9,44
	17:00	36,78	26,02	10,36	0,41		1			1	1	1											1	12,74	12,87
	18:00	41,74	29,44	11,89	0,41		1			1	1	1											1	14,27	14,33
	19:00	43,39	30,46	12,53	0,40		1			1	1	1											1	15,16	15,19
	20:00	43,45	30,37	12,68	0,40		1			1	1	1											1	15,18	15,21
	21:00	42,10	29,34	12,36	0,40		1			1	1	1											1	14,37	14,68
	22:00	38,14	27,73	10,00	0,41		1			1	1	1											1	10,65	10,72
23:00	33,52	25,27	7,84	0,40		1			1	1	1											1	8,22	8,22	

Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας 63 στην Κω.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης