

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2026												
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
Η Ρ Ε Σ Τ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημεσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62			63	64	65	66	
Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2026	00:00	28,29	20,33	7,79	0,17					1	1								1				9,14	8,89	
	01:00	25,89	19,72	6,04	0,13					1	1								1				6,70	6,49	
	02:00	25,49	19,82	5,59	0,08					1	1								1				6,24	6,09	
	03:00	24,67	19,92	4,69	0,05					1	1								1				5,50	5,27	
	04:00	23,80	19,32	4,43	0,05					1	1								1				4,63	4,40	
	05:00	24,13	19,38	4,59	0,17					1	1								1				4,80	4,73	
	06:00	25,56	20,82	4,53	0,21					1	1								1				6,08	6,16	
	07:00	28,44	21,95	6,14	0,35					1	1								1				8,66	9,04	
	08:00	33,74	27,43	5,86	0,46					1	1								1				11,13	11,81	
	09:00	37,93	36,48	1,06	0,39				1	1	1								1		1		11,36	11,36	
	10:00	40,25	38,77	1,39	0,09				1	1	1								1		1		12,37	12,50	
	11:00	40,89	38,85	1,93	0,11				1	1	1								1		1		13,11	13,14	
	12:00	41,36	38,73	2,60	0,03				1	1	1								1		1		13,57	13,61	
	13:00	40,23	37,35	2,79	0,10				1	1	1								1		1		12,48	12,48	
	14:00	36,52	33,75	2,66	0,12				1	1	1								1		1		9,03	8,77	
	15:00	33,71	30,35	3,31	0,05				1	1	1								1		1		6,09	5,95	
	16:00	35,23	32,16	3,04	0,03				1	1	1								1		1		7,52	7,48	
	17:00	38,72	36,33	2,39	0,00				1	1	1								1		1		10,24	10,97	
	18:00	43,88	43,32	0,56	0,00		1			1	1	1							1		1		10,64	10,77	
	19:00	44,74	44,30	0,44	0,00		1			1	1	1							1		1		11,73	11,63	
	20:00	43,74	43,51	0,23	0,01		1			1	1	1							1		1		10,84	10,63	
	21:00	40,89	40,39	0,45	0,05		1			1	1	1							1		1		8,11	7,78	
	22:00	36,89	36,18	0,71	0,00		1			1	1	1							1		1		4,36	4,36	
	23:00	33,02	31,54	1,44	0,05					1	1	1							1		1		5,77	5,27	

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε γενικευμένο τηλεπικοινωνιακό πρόβλημα στην Κάλυμνο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης