

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026																		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)										7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)							
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66						
Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026	00:00	29,62	21,73	7,49	0,40			1	1		1																		7,69	7,57
	01:00	26,87	19,96	6,51	0,40			1	1		1																		7,61	7,71
	02:00	26,11	19,95	5,76	0,40			1	1		1																		6,73	6,95
	03:00	25,65	19,49	5,75	0,40			1	1		1																		6,35	6,49
	04:00	24,94	19,23	5,30	0,41			1	1		1																		5,58	5,78
	05:00	25,23	19,45	5,37	0,40			1	1		1																		5,84	6,08
	06:00	26,74	19,65	6,68	0,40			1	1		1																		7,25	7,58
	07:00	29,54	20,78	8,35	0,40			1	1		1																		9,73	10,34
	08:00	32,72	23,28	9,03	0,40			1	1		1																		10,43	10,66
	09:00	34,52	24,08	10,04	0,40			1	1		1																		12,03	12,08
	10:00	33,85	24,50	8,94	0,41			1	1		1																		11,46	11,79
	11:00	32,93	23,72	8,80	0,41			1	1		1																		10,60	10,88
	12:00	32,50	23,25	8,84	0,41			1	1		1																		10,16	10,44
	13:00	33,98	24,13	9,45	0,41			1	1		1																		11,49	11,89
	14:00	35,19	24,88	9,90	0,41			1	1		1																		12,33	12,32
	15:00	34,21	23,93	9,87	0,42			1	1		1																		11,77	11,97
	16:00	35,34	25,26	9,65	0,44			1	1		1																		12,16	12,37
	17:00	39,38	29,14	9,83	0,41			1	1		1																		12,25	13,78
	18:00	42,92	32,77	9,75	0,41			1	1	1	1																		12,03	12,62
	19:00	45,19	33,89	10,90	0,41			1	1	1	1																		14,42	14,89
	20:00	44,33	33,32	10,59	0,42			1	1	1	1																		13,68	14,02
	21:00	41,48	31,17	9,89	0,42			1	1	1	1																		12,82	12,82
	22:00	37,91	28,43	9,04	0,44			1	1	1	1																		11,78	11,78
	23:00	33,55	25,04	8,07	0,44			1	1	1	1																		10,56	11,50

Στο διάστημα 07:30-17:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G3 στην Κω.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης