

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2026	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερ. Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλ. (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)					
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62			63	64	65	66	
	00:00	29,39	27,80	1,51	0,08				1	1	1								1		1		2,53	2,53	
	01:00	26,82	25,82	0,92	0,09				1	1	1								1				2,30	1,97	
	02:00	26,14	25,88	0,23	0,04				1	1	1								1				2,09	2,09	
	03:00	25,10	24,57	0,53	0,00				1	1	1												3,43	3,15	
	04:00	24,71	22,77	1,93	0,01				1	1	1												3,04	2,76	
	05:00	24,71	23,09	1,61	0,01				1	1	1												3,02	2,76	
	06:00	25,59	24,17	1,42	0,00				1	1	1												3,87	3,64	
	07:00	27,01	23,62	3,27	0,12				1	1	1												5,03	5,06	
	08:00	27,69	25,10	2,42	0,17				1	1	1												5,82	5,74	
	09:00	27,27	25,09	2,00	0,18				1	1	1												5,33	5,32	
	10:00	27,14	25,71	1,25	0,18				1	1	1												5,32	5,19	
	11:00	25,45	24,72	0,56	0,17				1	1	1								1				1,14	1,14	
	12:00	25,55	25,07	0,32	0,17				1	1	1								1				0,77	0,70	
	13:00	26,27	25,48	0,64	0,15				1	1	1								1				1,58	1,42	
	14:00	27,68	25,91	1,58	0,19				1	1	1								1				2,86	2,83	
	15:00	28,75	25,85	2,68	0,22				1	1	1								1				3,92	3,90	
	16:00	30,46	25,99	4,30	0,16				1	1	1								1				5,57	5,61	
	17:00	34,22	28,17	5,93	0,12				1	1	1								1				9,22	9,36	
	18:00	40,20	31,78	8,26	0,17				1	1	1								1				13,94	14,07	
	19:00	41,53	31,54	9,86	0,12				1	1	1								1				14,63	14,54	
	20:00	41,50	31,38	9,74	0,38				1	1	1								1				14,55	14,53	
	21:00	39,86	30,13	9,55	0,18				1	1	1								1				14,05	13,95	
22:00	36,83	26,89	9,87	0,06				1	1	1								1				12,19	11,98		
23:00	33,25	25,53	7,71	0,01				1	1	1								1				8,84	8,40		

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε γενικευμένο τηλεπικοινωνιακό πρόβλημα στην Κάλυμνο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης