

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6	
Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026	00:00	29,51	22,10	7,41	0,01					1	1								1				7,99	10,11	
	01:00	26,92	19,35	7,56	0,01					1	1								1				7,72	7,52	
	02:00	26,40	19,42	6,79	0,18					1	1								1				7,07	7,00	
	03:00	25,31	19,50	5,41	0,41					1	1								1				5,76	5,91	
	04:00	24,88	19,44	5,03	0,41					1	1								1				5,26	5,48	
	05:00	24,80	19,54	4,86	0,41					1	1								1				5,30	5,40	
	06:00	25,27	20,00	4,90	0,38					1	1								1				5,68	5,87	
	07:00	26,60	19,71	6,48	0,41					1	1								1				6,89	7,20	
	08:00	28,67	20,65	7,90	0,12					1	1								1				9,23	9,27	
	09:00	29,10	20,35	8,71	0,04					1	1								1				9,77	9,70	
	10:00	28,38	20,45	7,58	0,35					1	1								1				8,84	8,98	
	11:00	26,06	19,28	6,37	0,41					1	1								1				6,55	6,66	
	12:00	25,00	19,93	4,83	0,24					1	1								1				5,57	5,60	
	13:00	22,68	19,15	3,52	0,01					1	1								1				3,73	3,28	
	14:00	20,74	19,33	1,41	0,01					1	1								1				1,71	1,34	
	15:00	21,75	19,89	1,45	0,41					1	1								1				2,17	2,35	
	16:00	25,21	20,41	4,25	0,55					1	1								1				5,28	5,81	
	17:00	31,38	23,41	7,42	0,54					1	1								1				10,35	10,98	
	18:00	39,04	30,12	8,42	0,50				1	1	1								1				12,97	13,66	
	19:00	42,62	32,83	9,29	0,49				1	1	1								1				14,84	14,92	
	20:00	42,78	33,07	9,24	0,46				1	1	1								1				14,98	14,97	
	21:00	40,67	31,69	8,53	0,45				1	1	1								1				14,29	14,23	
	22:00	36,76	30,05	6,26	0,44				1	1	1								1				11,80	11,90	
	23:00	32,35	27,38	4,57	0,40				1	1	1								1				7,60	7,50	

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε γενικευμένο τηλεπικοινωνιακό πρόβλημα στην Κάλυμνο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης