

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Τρίτη, 24 Μαρτίου 2026 | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|------------------------|---------|---------|---------|--------------|-------|-------|------|-------|-------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | | | | |
| Ημερ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW) | Θερμική Παραγωγή (ΜW) | Αιολική Παραγωγή (ΜW) | Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW) |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | | |
| Τρίτη, 24 Μαρτίου 2026 | 00:00 | 27,28 | 26,42 | 0,86 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 7,01 | 6,79 | | | |
| | 01:00 | 24,83 | 23,43 | 1,34 | 0,05 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 4,36 | 4,34 | | | |
| | 02:00 | 24,39 | 22,63 | 1,57 | 0,19 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 5,15 | 5,15 | | | |
| | 03:00 | 23,88 | 21,95 | 1,78 | 0,15 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 7,44 | 7,52 | | | |
| | 04:00 | 23,43 | 20,98 | 2,26 | 0,19 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 6,97 | 7,08 | | | |
| | 05:00 | 24,08 | 21,75 | 2,26 | 0,07 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 7,69 | 7,72 | | | |
| | 06:00 | 25,68 | 23,07 | 2,59 | 0,02 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 6,64 | 6,64 | | | |
| | 07:00 | 29,44 | 26,57 | 2,76 | 0,10 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 8,42 | 8,96 | | |
| | 08:00 | 31,72 | 29,40 | 2,13 | 0,19 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | 9,12 | 9,12 | | |
| | 09:00 | 32,64 | 30,39 | 2,11 | 0,14 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | 9,30 | 9,36 | | |
| | 10:00 | 32,79 | 31,44 | 1,26 | 0,10 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 8,79 | 8,79 | | |
| | 11:00 | 34,14 | 32,80 | 1,28 | 0,07 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 7,86 | 7,96 | | |
| | 12:00 | 35,14 | 33,72 | 1,36 | 0,05 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 9,01 | 8,96 | | |
| | 13:00 | 35,92 | 33,97 | 1,82 | 0,13 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 9,57 | 9,74 | | |
| | 14:00 | 35,04 | 32,29 | 2,67 | 0,09 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 8,80 | 8,86 | | |
| | 15:00 | 35,34 | 32,18 | 3,10 | 0,06 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 8,98 | 9,16 | | |
| | 16:00 | 38,10 | 34,71 | 3,35 | 0,04 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 10,29 | 10,29 | | |
| | 17:00 | 38,42 | 35,55 | 2,85 | 0,02 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 7,79 | 7,79 | | |
| | 18:00 | 42,77 | 38,15 | 4,61 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 10,83 | 11,13 | | |
| | 19:00 | 45,43 | 44,23 | 1,20 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 11,52 | 11,52 | | |
| 20:00 | 44,98 | 44,59 | 0,39 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 7,94 | 7,98 | | | |
| 21:00 | 42,45 | 40,85 | 1,60 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 7,17 | 7,17 | | | |
| 22:00 | 38,14 | 35,56 | 2,57 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 6,73 | 6,50 | | | |
| 23:00 | 33,59 | 30,20 | 3,30 | 0,09 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 7,36 | 7,41 | | | |

Στο διάστημα 8:00 - 11:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης