

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
Α	Ρ	Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αρτιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
								G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2026			00:00	28,52	25,81	2,70	0,01	1			1								1				7,13	7,13		
			01:00	25,62	22,96	2,66	0,00	1			1								1				5,02	5,02		
			02:00	25,03	22,19	2,84	0,00	1			1												6,22	5,97		
			03:00	24,46	22,35	2,12	0,00	1			1												5,68	5,40		
			04:00	24,13	22,59	1,55	0,00	1			1												5,27	5,07		
			05:00	24,44	22,93	1,50	0,00	1			1												5,51	5,38		
			06:00	26,74	26,22	0,30	0,23	1			1								1				6,19	6,19		
			07:00	29,80	28,95	0,56	0,29	1			1								1				7,43	7,84		
			08:00	28,32	26,54	1,58	0,20				1	1	1						1				3,53	3,47		
			09:00	29,03	26,68	2,19	0,17				1	1	1						1				3,98	4,18		
			10:00	32,62	26,23	6,19	0,20				1	1	1						1				7,75	7,77		
			11:00	32,01	26,70	5,02	0,30				1	1	1						1				6,96	7,16		
			12:00	32,11	26,22	5,54	0,35				1	1	1						1				7,20	7,26		
			13:00	28,40	24,53	3,43	0,44				1	1	1						1				3,51	3,55		
			14:00	27,40	24,71	2,25	0,45				1	1	1						1				2,42	2,55		
			15:00	27,64	25,04	2,18	0,42				1	1	1						1				2,54	2,79		
			16:00	30,36	25,85	4,08	0,43				1	1	1						1				5,10	5,51		
			17:00	35,63	27,09	8,11	0,43				1	1	1						1				10,04	10,78		
			18:00	41,65	32,24	8,98	0,44	1			1	1	1						1				11,01	11,44		
			19:00	43,79	33,36	9,98	0,45	1			1	1	1						1				13,10	13,58		
			20:00	44,39	33,05	10,88	0,46	1			1	1	1						1				13,79	14,18		
			21:00	42,01	31,04	10,48	0,48	1			1	1	1						1				11,61	11,79		
			22:00	38,00	28,57	8,94	0,49	1			1	1	1						1				9,81	9,81		
			23:00	33,46	25,37	7,59	0,49				1	1	1						1				8,49	8,60		

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε γενικευμένο τηλεπικοινωνιακό πρόβλημα στην Κάλυμνο. Το διάστημα 08:30 με 13:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης