

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|----------------------------|---------|---------|---------|--------------|-------|-------|----|----|----|---|--|----|--|---|------|-------|-------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | | | | | | | | | | |
| ΑΡΧΗ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο αρταίο φορτίο (ΜW) | Θερμική Παραγωγή (ΜW) | Αιολική Παραγωγή (ΜW) | Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW) | | | | | | |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | | | 66 | | | | | |
| Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2026 | 00:00 | 27,56 | 26,05 | 1,37 | 0,14 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,08 | 4,08 | |
| | 01:00 | 25,10 | 21,87 | 3,08 | 0,15 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,16 | 5,84 | |
| | 02:00 | 24,56 | 21,36 | 3,05 | 0,14 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,20 | 8,20 | |
| | 03:00 | 23,85 | 20,94 | 2,78 | 0,14 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,50 | 7,49 | |
| | 04:00 | 23,70 | 21,18 | 2,38 | 0,14 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,31 | 7,34 | |
| | 05:00 | 24,24 | 19,98 | 4,14 | 0,13 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,85 | 7,88 | |
| | 06:00 | 25,73 | 21,75 | 3,85 | 0,13 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 6,69 | 6,69 | |
| | 07:00 | 27,46 | 23,47 | 3,86 | 0,14 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 7,06 | 6,98 | |
| | 08:00 | 26,42 | 21,91 | 4,36 | 0,14 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 6,04 | 5,94 |
| | 09:00 | 26,62 | 21,62 | 4,82 | 0,17 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 6,06 | 6,14 |
| | 10:00 | 29,01 | 21,83 | 6,97 | 0,21 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 8,60 | 8,53 |
| | 11:00 | 26,78 | 18,20 | 8,29 | 0,29 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,20 | 9,37 |
| | 12:00 | 27,33 | 18,82 | 8,25 | 0,27 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,55 | 9,57 |
| | 13:00 | 28,69 | 19,57 | 8,79 | 0,33 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,01 | 10,04 |
| | 14:00 | 29,55 | 20,94 | 8,22 | 0,40 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 9,95 | 10,30 |
| | 15:00 | 30,92 | 22,76 | 7,58 | 0,58 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 10,68 | 10,82 |
| | 16:00 | 32,41 | 24,23 | 7,81 | 0,37 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 10,94 | 11,34 |
| | 17:00 | 34,53 | 25,84 | 8,39 | 0,29 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 11,70 | 12,08 |
| | 18:00 | 37,98 | 28,63 | 9,17 | 0,17 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 12,08 | 12,08 |
| | 19:00 | 40,36 | 30,37 | 9,76 | 0,23 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 12,42 | 12,86 |
| | 20:00 | 39,84 | 31,20 | 8,49 | 0,15 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 11,93 | 12,34 |
| | 21:00 | 37,85 | 30,34 | 7,17 | 0,34 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 10,11 | 10,34 |
| | 22:00 | 34,89 | 29,65 | 4,82 | 0,42 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 7,22 | 7,38 |
| 23:00 | 30,84 | 27,26 | 3,19 | 0,39 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 5,91 | 5,91 | |

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ 01:25 - 02:25.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης