

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 1 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 1 Μαρτίου 2026	00:00	29,12	22,49	6,63	0,00			1	1	1		1				9,52	9,54
	01:00	26,11	19,96	6,14	0,00				1	1		1				9,71	9,62
	02:00	24,94	19,42	5,53	0,00				1	1		1				8,49	8,45
	03:00	23,90	18,22	5,68	0,00				1	1		1				7,40	7,40
	04:00	23,60	18,21	5,40	0,00				1	1		1				7,09	7,10
	05:00	24,00	18,37	5,63	0,00				1	1		1				7,49	7,48
	06:00	25,84	18,92	6,92	0,00				1	1		1				9,30	9,33
	07:00	28,97	20,99	7,98	0,00				1	1		1				11,53	11,56
	08:00	31,09	25,02	6,07	0,00			1	1	1		1				8,82	8,64
	09:00	31,00	25,06	5,94	0,00			1	1	1		1				8,63	9,10
	10:00	30,40	23,97	6,44	0,00			1	1	1		1				8,55	8,56
	11:00	31,01	26,42	4,60	0,00			1	1	1		1				9,09	9,07
	12:00	32,45	27,87	4,58	0,00			1	1	1		1				10,53	10,60
	13:00	30,88	27,28	3,60	0,00			1	1	1		1				9,13	9,06
	14:00	28,25	23,95	4,30	0,00			1	1	1		1				6,48	6,45
	15:00	27,29	23,25	4,05	0,00			1	1	1		1				5,42	5,45
	16:00	29,54	24,56	4,98	0,00			1	1	1		1				7,56	7,61
	17:00	34,66	28,36	6,30	0,00			1	1	1		1				12,24	12,34
	18:00	41,43	32,42	9,01	0,00			1	1	1		1		2		13,73	13,73
	19:00	44,87	35,45	9,42	0,00			1	1	1		1		5		13,73	13,73
	20:00	44,14	35,63	8,51	0,00			1	1	1		1		5		13,73	13,73
	21:00	41,14	33,11	8,03	0,00			1	1	1		1		4		13,73	13,73
	22:00	36,23	31,83	4,41	0,00			1	1	1		1		1		13,22	13,18
	23:00	31,14	28,11	3,02	0,00			1	1	1		1				9,42	9,35

Δυο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης