

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ε Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2026	00:00	26,76	23,77	2,99	0,00			1	1	1		1				6,40	6,46
	01:00	24,18	21,16	3,02	0,00				1	1		1				7,71	7,71
	02:00	23,32	19,81	3,51	0,00				1	1		1				6,81	6,82
	03:00	22,76	19,84	2,92	0,00				1	1		1				6,28	6,26
	04:00	22,88	20,56	2,32	0,00				1	1		1				6,36	6,37
	05:00	23,85	21,38	2,47	0,00				1	1		1				7,24	7,27
	06:00	28,14	27,03	1,11	0,00			1	1	1		1		1		7,93	7,87
	07:00	33,91	32,96	0,95	0,00			1	1	1		1		3		10,42	10,46
	08:00	35,10	34,36	0,74	0,00			1	1	1		1		4		11,04	11,04
	09:00	33,57	33,35	0,22	0,00			1	1	1		1		4		9,89	9,86
	10:00	32,00	31,66	0,34	0,00			1	1	1		1		3		8,79	8,78
	11:00	30,75	30,24	0,51	0,00			1	1	1		1		2		7,85	7,84
	12:00	30,29	29,85	0,43	0,00			1	1	1		1		3		7,11	6,98
	13:00	30,03	29,66	0,37	0,00			1		1		1	1	3		6,06	6,10
	14:00	28,57	27,90	0,67	0,00			1		1		1	1	3		5,65	5,64
	15:00	28,31	27,73	0,59	0,00			1		1		1	1	3		5,70	5,75
	16:00	30,33	29,88	0,45	0,00			1		1		1	1	2		7,74	7,81
	17:00	34,95	34,12	0,82	0,00			1		1		1	1	4		11,56	11,60
	18:00	42,13	41,05	1,08	0,00			1		1		1	1	8		13,71	13,72
	19:00	45,74	45,11	0,63	0,00		1	1		1		1	1	8		13,73	13,73
	20:00	45,36	44,73	0,62	0,00		1	1		1		1	1	8		13,73	13,73
	21:00	42,19	41,11	1,08	0,00	1	1	1		1		1	1	9		13,08	13,12
	22:00	36,84	36,43	0,41	0,00	1	1	1		1			1	7		12,83	12,79
	23:00	31,41	31,35	0,06	0,00	1	1	1		1			1	3		9,82	9,76

Δυο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης