

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ε Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2026	00:00	26,27	25,07	1,20	0,00			1	1	1		1				4,57	4,49
	01:00	23,47	21,74	1,74	0,00				1	1		1				4,27	4,59
	02:00	22,66	20,54	2,11	0,00				1	1		1				6,20	6,19
	03:00	22,20	20,31	1,89	0,00				1	1		1				5,67	5,70
	04:00	22,21	18,72	3,49	0,00				1	1		1				5,71	5,70
	05:00	22,93	20,63	2,31	0,00				1	1		1				6,35	6,38
	06:00	26,60	22,02	4,58	0,00				1	1		1				9,89	9,94
	07:00	31,25	26,14	5,11	0,00				1	1		1		2		12,45	12,47
	08:00	31,61	28,45	3,16	0,00				1	1		1		4		12,64	12,63
	09:00	31,07	27,84	3,23	0,00				1	1		1		4		12,28	12,28
	10:00	29,47	25,72	3,75	0,00				1	1		1		4		11,30	11,26
	11:00	28,38	26,15	2,23	0,00			1	1	1		1		2		8,59	8,49
	12:00	28,30	25,29	3,01	0,00			1	1	1		1		1		6,52	6,60
	13:00	27,69	24,23	3,46	0,00			1	1	1		1				5,89	5,88
	14:00	26,68	22,94	3,75	0,00			1	1	1		1				4,88	4,87
	15:00	26,28	23,84	2,44	0,00			1	1	1		1				4,33	4,39
	16:00	28,44	24,53	3,91	0,00			1	1	1		1				6,43	6,49
	17:00	33,23	28,35	4,88	0,00			1	1	1		1				11,13	11,27
	18:00	39,78	34,98	4,79	0,00			1	1	1		1		4		13,72	13,72
	19:00	42,97	38,74	4,23	0,00			1	1	1		1		7		13,73	13,73
	20:00	42,85	39,47	3,38	0,00			1	1	1		1		7		13,73	13,73
	21:00	39,51	37,39	2,12	0,00			1	1	1		1		6		13,67	13,64
	22:00	34,83	33,55	1,29	0,00			1	1	1		1		3		11,41	11,36
	23:00	29,95	29,21	0,75	0,00			1	1	1		1				8,19	8,14

Δυο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης