

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Α Ρ Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2026	00:00	25,57	24,03	1,55	0,00			1	1	1		1				5,25	5,57
	01:00	23,28	19,51	3,78	0,00				1	1		1				6,86	6,82
	02:00	22,35	18,78	3,57	0,00				1	1		1				5,88	5,86
	03:00	22,01	19,36	2,65	0,00				1	1		1				5,50	5,50
	04:00	21,96	19,47	2,49	0,00				1	1		1				5,45	5,45
	05:00	22,99	20,76	2,23	0,00				1	1		1				6,38	6,44
	06:00	26,78	25,04	1,74	0,00			1	1	1		1		2		8,53	8,59
	07:00	30,95	28,75	2,20	0,00			1	1	1				5		11,67	11,71
	08:00	31,57	30,17	1,40	0,00		1	1	1	1				6		10,71	10,68
	09:00	30,94	30,09	0,85	0,00		1	1	1	1				6		9,92	9,88
	10:00	28,71	28,01	0,70	0,00		1	1	1	1				4		7,69	7,68
	11:00	27,66	27,30	0,35	0,00			1	1	1		1		1		5,57	5,60
	12:00	27,99	27,80	0,19	0,00			1	1	1		1				6,07	6,11
	13:00	28,47	28,17	0,31	0,00			1	1	1		1				6,62	6,62
	14:00	29,59	29,23	0,36	0,00			1	1	1		1				7,67	7,72
	15:00	28,91	28,42	0,48	0,00			1	1	1		1				7,08	7,04
	16:00	29,41	29,06	0,35	0,00			1	1	1		1				7,47	7,51
	17:00	33,67	33,51	0,17	0,00			1	1	1		1		3	1	10,31	10,33
	18:00	39,88	38,94	0,94	0,00			1	1	1		1		5	3	13,34	13,36
	19:00	42,73	41,81	0,92	0,00			1	1	1		1		7	3	13,73	13,73
	20:00	42,20	40,81	1,38	0,00			1	1	1		1		7	2	13,73	13,73
	21:00	38,81	36,53	2,28	0,00			1	1	1		1		5	1	13,61	13,59
	22:00	33,88	30,00	3,88	0,00			1	1	1		1		1		11,74	11,70
	23:00	29,22	25,07	4,15	0,00			1	1	1		1				7,57	7,49

Δυο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 08:00 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης