

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2026	00:00	24,85	22,59	2,26	0,00			1	1	1		1				3,16	3,08
	01:00	22,46	21,69	0,78	0,00			1	1	1		1				1,05	1,39
	02:00	21,71	17,53	4,17	0,00			1	1			1				5,38	5,37
	03:00	20,99	17,31	3,68	0,00			1	1			1				4,65	4,64
	04:00	20,89	17,26	3,63	0,00			1	1			1				4,51	4,52
	05:00	21,85	18,87	2,97	0,00			1	1			1				5,40	5,44
	06:00	25,25	23,05	2,20	0,00			1	1	1		1				4,78	4,75
	07:00	29,95	25,89	4,06	0,00			1	1	1		1				7,94	8,01
	08:00	31,13	28,39	2,74	0,00			1	1	1		1				9,29	9,30
	09:00	30,09	26,98	3,11	0,00			1	1	1		1				8,26	8,30
	10:00	28,14	24,57	3,58	0,00			1	1	1		1				6,33	6,27
	11:00	26,77	24,95	1,83	0,00			1	1	1		1				4,96	4,92
	12:00	26,73	25,20	1,53	0,00			1	1	1		1				4,92	4,89
	13:00	26,69	24,53	2,16	0,00			1	1	1		1				4,86	4,85
	14:00	25,58	24,51	1,07	0,00			1	1	1		1				3,62	3,71
	15:00	25,11	23,04	2,07	0,00			1	1	1		1				3,41	3,26
	16:00	26,72	23,22	3,50	0,00			1	1	1		1				4,76	4,82
	17:00	31,35	27,34	4,01	0,00			1	1	1		1				9,29	9,37
	18:00	37,12	34,16	2,95	0,00			1	1	1		1		4		13,09	13,13
	19:00	39,61	36,67	2,94	0,00			1	1	1		1		6		13,73	13,73
	20:00	39,19	37,52	1,67	0,00			1	1	1		1		6		13,67	13,67
	21:00	36,78	35,17	1,60	0,00			1	1	1		1		4		12,80	12,74
	22:00	32,71	31,35	1,36	0,00			1	1	1		1		1		10,49	10,41
	23:00	28,39	27,74	0,65	0,00			1	1	1		1				6,73	6,64

Το διάστημα 08:00 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Δυο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης