

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 8 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 8 Μαρτίου 2026	00:00	26,05	24,06	1,98	0,00			1	1	1		1				4,33	4,24
	01:00	23,36	19,96	3,40	0,00			1		1		1				5,06	5,36
	02:00	22,39	18,79	3,60	0,00			1		1		1				6,06	6,05
	03:00	21,50	19,20	2,30	0,00			1		1		1				5,16	5,17
	04:00	21,35	19,34	2,01	0,00			1		1		1				4,96	4,99
	05:00	21,83	20,45	1,38	0,00			1		1		1				5,41	5,44
	06:00	23,27	20,50	2,76	0,00			1		1		1				6,82	6,87
	07:00	25,10	20,93	4,16	0,00			1		1		1				8,65	8,69
	08:00	25,41	22,16	3,25	0,00			1		1		1		2		8,49	8,43
	09:00	24,94	21,16	3,78	0,00			1		1		1		1		8,03	7,87
	10:00	24,90	22,10	2,80	0,00			1	1	1		1				4,75	4,84
	11:00	25,01	22,21	2,81	0,00				1	1		1				8,47	8,51
	12:00	26,67	22,18	4,49	0,00				1	1		1				10,09	10,14
	13:00	27,12	19,99	7,13	0,00				1	1		1				10,65	10,64
	14:00	25,11	19,01	6,10	0,00				1	1		1				8,65	8,65
	15:00	24,58	19,90	4,68	0,00				1	1		1				8,04	8,11
	16:00	26,31	19,88	6,44	0,00				1	1		1				9,62	9,69
	17:00	30,97	24,52	6,45	0,00				1	1		1				11,80	11,86
	18:00	37,82	30,93	6,90	0,00			1	1	1		1		2		13,51	13,54
	19:00	41,45	35,25	6,21	0,00			1	1	1		1		4		13,73	13,73
	20:00	40,69	34,51	6,18	0,00			1	1	1		1		5		13,73	13,73
	21:00	36,79	30,99	5,80	0,00			1	1	1		1		3		13,46	13,42
	22:00	33,24	28,35	4,89	0,00			1	1	1		1		1		11,02	10,92
	23:00	28,92	24,13	4,79	0,00			1	1	1		1				7,24	7,16

Δυο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Μερική διακοπή στις 21:15 λόγω βλάβης στην μονάδα G8.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης