

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2026	00:00	25,01	21,83	3,18	0,00			1	1	1		1				4,04	4,35
	01:00	22,50	17,48	5,01	0,00			1	1			1				6,19	6,16
	02:00	21,96	17,75	4,21	0,00			1	1			1				5,63	5,62
	03:00	21,50	17,79	3,71	0,00			1	1			1				5,18	5,16
	04:00	21,59	17,56	4,03	0,00			1	1			1				5,23	5,22
	05:00	22,51	17,95	4,56	0,00			1	1			1				6,03	6,07
	06:00	25,80	19,52	6,28	0,00			1	1			1				9,25	9,30
	07:00	30,53	24,96	5,57	0,00			1	1	1		1				10,83	10,76
	08:00	31,35	25,56	5,80	0,00			1	1	1		1				9,45	9,49
	09:00	30,88	24,22	6,66	0,00			1	1	1		1				9,09	9,04
	10:00	29,50	22,90	6,60	0,00			1	1	1		1				9,52	9,66
	11:00	28,43	20,24	8,20	0,00				1	1	1	1				11,39	11,37
	12:00	28,19	21,85	6,34	0,00				1	1		1				11,28	11,27
	13:00	27,46	22,06	5,40	0,00				1	1		1				10,89	10,88
	14:00	26,33	22,50	3,83	0,00				1	1		1				9,81	9,81
	15:00	25,74	21,54	4,19	0,00				1	1		1				9,24	9,23
	16:00	27,48	22,35	5,13	0,00				1	1		1				10,62	10,68
	17:00	32,00	25,45	6,54	0,00			1	1	1		1				11,29	11,35
	18:00	38,42	29,85	8,56	0,00			1	1	1		1		1		13,65	13,68
	19:00	42,41	35,43	6,97	0,00			1	1	1		1		5		13,73	13,73
	20:00	41,97	35,93	6,03	0,00			1	1	1		1		6		13,73	13,73
	21:00	39,03	30,93	8,09	0,00			1	1	1		1		2		13,73	13,73
	22:00	34,00	26,52	7,48	0,00			1	1	1		1				12,27	12,18
	23:00	29,13	24,22	4,91	0,00			1	1	1		1				7,43	7,36

Δυο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης