

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026	00:00	25,11	22,65	2,46	0,00			1	1	1		1				3,53	3,72
	01:00	22,62	19,72	2,90	0,00			1	1			1				6,25	6,31
	02:00	21,94	19,71	2,23	0,00			1	1			1				5,59	5,56
	03:00	21,42	20,19	1,23	0,00			1	1			1				5,08	5,07
	04:00	21,54	20,47	1,07	0,00			1	1			1				5,12	5,14
	05:00	22,42	21,61	0,81	0,00			1	1			1				4,89	4,62
	06:00	25,58	24,87	0,71	0,00			1	1	1		1				4,93	5,00
	07:00	29,64	28,77	0,87	0,00			1	1	1		1				7,80	7,80
	08:00	29,97	29,44	0,52	0,00			1	1	1		1				7,90	7,64
	09:00	29,16	28,86	0,30	0,00			1	1	1			1	3		5,98	6,05
	10:00	27,65	27,61	0,04	0,00			1	1	1			1	3		4,81	4,78
	11:00	26,63	26,58	0,05	0,00			1	1	1			1	2		3,60	3,40
	12:00	26,32	25,85	0,47	0,00			1	1	1		1				4,62	4,87
	13:00	25,99	24,85	1,14	0,00			1	1	1		1				5,21	5,23
	14:00	25,08	24,17	0,91	0,00			1	1	1		1				4,19	4,16
	15:00	24,88	23,50	1,38	0,00			1	1	1		1				4,23	4,23
	16:00	26,49	24,09	2,40	0,00			1	1	1		1				5,32	5,40
	17:00	31,00	28,76	2,24	0,00			1	1	1		1		1		8,83	8,90
	18:00	37,95	35,94	2,01	0,00			1	1	1		1		5		12,72	12,74
	19:00	42,40	40,61	1,79	0,00			1	1	1		1		7	2	13,73	13,73
	20:00	42,02	41,64	0,38	0,00			1	1	1		1		7	2	13,73	13,73
	21:00	39,40	39,38	0,02	0,00			1	1	1		1		6	2	13,42	13,41
	22:00	34,95	34,95	0,00	0,00			1	1	1		1		4		11,16	11,12
	23:00	29,89	29,89	0,00	0,00			1	1	1		1		1		8,01	7,92

Το διάστημα 08:05 με 15:40 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Δυο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης