

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ε Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2026	00:00	25,25	25,25	0,00	0,00			1	1	1		1				3,49	3,45
	01:00	22,57	22,57	0,00	0,00			1	1	1		1				3,55	3,95
	02:00	21,97	21,97	0,00	0,00			1	1			1				5,57	5,57
	03:00	21,35	21,35	0,00	0,00			1	1			1				4,95	4,94
	04:00	21,33	21,33	0,00	0,00			1	1			1				4,92	4,91
	05:00	22,40	22,40	0,00	0,00			1	1	1		1				2,70	2,51
	06:00	25,69	25,69	0,00	0,00			1	1	1		1				4,41	4,53
	07:00	30,86	30,86	0,00	0,00			1	1	1		1		1		8,53	8,57
	08:00	32,31	32,31	0,00	0,00			1	1	1		1		2		9,49	9,48
	09:00	31,81	31,81	0,00	0,00			1	1	1		1		2		8,92	8,86
	10:00	30,09	30,09	0,00	0,00			1	1	1		1		1		7,65	7,62
	11:00	28,02	28,02	0,00	0,00			1	1	1		1				6,21	6,16
	12:00	27,08	27,00	0,07	0,00			1	1	1		1				5,21	5,18
	13:00	26,80	26,34	0,47	0,00			1	1	1		1				4,95	4,96
	14:00	27,48	26,71	0,77	0,00			1	1	1		1				5,63	5,61
	15:00	28,65	27,67	0,99	0,00			1	1	1		1				6,69	6,75
	16:00	29,36	28,14	1,21	0,00			1	1	1		1				7,46	7,46
	17:00	32,34	31,07	1,26	0,00			1	1	1		1		1		10,08	10,10
	18:00	38,05	36,51	1,55	0,00			1	1	1		1		5		13,01	13,06
	19:00	42,10	40,85	1,25	0,00		1	1	1	1		1		7		13,73	13,73
	20:00	42,00	40,70	1,30	0,00		1	1	1	1		1		7		13,73	13,73
	21:00	38,86	37,47	1,38	0,00		1	1	1	1		1		4		13,11	13,07
	22:00	33,71	32,17	1,54	0,00		1	1	1	1		1		1		10,33	10,31
	23:00	28,93	27,66	1,27	0,00			1	1	1		1				7,26	7,17

Δυο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης