

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ε Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2026	00:00	24,50	23,41	1,09	0,00			1	1	1		1				2,86	2,81
	01:00	21,99	20,98	1,00	0,00			1	1			1				5,24	5,46
	02:00	21,46	20,59	0,87	0,00			1	1			1				5,13	5,11
	03:00	21,10	20,26	0,84	0,00			1	1			1				4,76	4,75
	04:00	21,16	20,11	1,05	0,00			1	1			1				4,75	4,74
	05:00	22,01	21,34	0,67	0,00			1	1	1		1				4,30	4,07
	06:00	25,01	24,71	0,30	0,00			1	1	1		1				3,65	3,69
	07:00	29,35	29,32	0,03	0,00			1	1	1		1				7,41	7,45
	08:00	29,05	28,89	0,16	0,00			1	1	1		1				7,17	7,19
	09:00	27,92	27,58	0,34	0,00			1	1	1		1				6,13	6,08
	10:00	26,31	25,76	0,55	0,00			1	1	1		1				4,48	4,46
	11:00	25,57	24,57	1,00	0,00			1	1	1		1				3,72	3,74
	12:00	26,04	24,94	1,10	0,00			1	1	1		1				4,16	4,18
	13:00	25,61	24,15	1,46	0,00			1	1	1		1				3,74	3,74
	14:00	24,67	22,73	1,95	0,00			1	1	1		1				2,88	2,85
	15:00	23,93	21,98	1,96	0,00			1	1	1		1				3,15	3,20
	16:00	25,65	23,06	2,59	0,00			1	1	1		1				5,59	5,59
	17:00	29,96	27,34	2,61	0,00			1	1	1		1				8,19	8,28
	18:00	36,77	33,76	3,01	0,00			1	1	1		1		3		12,80	12,86
	19:00	40,88	38,53	2,36	0,00			1	1	1		1		6	2	13,73	13,73
	20:00	41,02	39,80	1,22	0,00			1	1	1		1		6	3	13,73	13,73
	21:00	37,98	36,90	1,08	0,00			1	1	1		1		5	1	13,29	13,24
	22:00	33,51	32,28	1,22	0,00			1	1	1		1		2		10,67	10,65
	23:00	28,93	27,38	1,55	0,00			1	1	1		1				7,21	7,12

Δυο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 08:30 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης