

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2026	00:00	24,87	23,88	0,99	0,00			1	1	1		1				3,15	3,08
	01:00	22,21	21,70	0,52	0,00			1	1	1		1				2,12	2,35
	02:00	21,37	20,47	0,90	0,00			1		1		1				5,01	4,99
	03:00	20,84	19,08	1,76	0,00			1		1		1				4,50	4,49
	04:00	20,97	18,85	2,12	0,00			1		1		1				4,57	4,59
	05:00	22,06	20,75	1,31	0,00			1		1		1				5,60	5,65
	06:00	25,14	24,46	0,68	0,00			1		1		1		2		7,73	7,76
	07:00	29,27	28,44	0,83	0,00			1	1	1		1		1		7,77	7,76
	08:00	29,91	29,37	0,53	0,00			1	1	1		1				8,05	8,03
	09:00	28,85	28,54	0,31	0,00			1	1	1		1				7,04	7,01
	10:00	27,32	26,46	0,86	0,00			1	1	1		1				5,52	5,47
	11:00	26,41	24,92	1,49	0,00			1	1	1		1				4,57	4,57
	12:00	26,26	24,02	2,24	0,00			1	1	1		1				4,42	4,41
	13:00	25,91	23,81	2,10	0,00			1	1	1		1				4,07	4,05
	14:00	25,30	23,41	1,89	0,00			1	1	1		1				3,48	3,44
	15:00	24,85	23,60	1,25	0,00			1	1	1		1				2,94	2,98
	16:00	26,73	25,45	1,28	0,00			1	1	1		1				4,81	4,84
	17:00	31,09	29,98	1,11	0,00			1	1	1		1		1		8,90	8,96
	18:00	37,48	35,75	1,72	0,00			1	1	1		1		4		12,89	12,94
	19:00	41,00	38,79	2,22	0,00			1	1	1		1		7		13,73	13,73
	20:00	40,94	39,88	1,06	0,00			1	1	1		1		7		13,73	13,73
	21:00	38,60	37,95	0,65	0,00			1	1	1		1		6		13,48	13,46
	22:00	33,84	33,71	0,12	0,00			1	1	1		1		3		10,52	10,47
	23:00	29,58	29,58	0,00	0,00			1	1	1		1				7,86	7,77

Δυο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης