

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026	00:00	25,46	25,45	0,00	0,00			1	1	1		1				3,71	3,62
	01:00	23,01	22,93	0,08	0,00			1	1	1		1				1,27	1,26
	02:00	22,38	22,27	0,11	0,00			1	1	1		1				2,11	2,08
	03:00	21,47	21,06	0,41	0,00				1	1		1				4,46	4,65
	04:00	21,43	20,68	0,75	0,00				1	1		1				4,91	4,92
	05:00	21,92	21,55	0,37	0,00				1	1		1				5,36	5,39
	06:00	24,48	24,32	0,16	0,00			1	1	1		1				5,71	5,73
	07:00	27,03	25,97	1,06	0,00			1	1	1		1				6,41	6,40
	08:00	27,91	22,99	4,92	0,00			1	1	1		1				7,10	7,19
	09:00	28,19	21,65	6,54	0,00				1	1		1				9,62	9,74
	10:00	27,03	23,36	3,67	0,00				1	1		1				10,57	10,54
	11:00	26,25	23,31	2,94	0,00				1	1		1				9,74	9,77
	12:00	26,61	23,36	3,25	0,00				1	1		1				10,10	10,11
	13:00	27,01	24,74	2,27	0,00				1	1		1				10,51	10,52
	14:00	25,81	22,34	3,47	0,00				1	1		1				9,35	9,30
	15:00	25,87	20,08	5,79	0,00				1	1		1				9,30	9,32
	16:00	27,97	19,31	8,66	0,00				1	1		1				11,03	11,06
	17:00	32,61	22,95	9,67	0,00				1	1		1				12,91	12,95
	18:00	39,08	31,36	7,72	0,00			1	1	1		1		5		13,73	13,73
	19:00	42,99	34,63	8,35	0,00			1	1	1		1		3		13,73	13,73
	20:00	41,34	32,76	8,58	0,00			1	1	1		1		1		13,73	13,73
	21:00	38,42	30,40	8,01	0,00			1	1	1		1		1		13,73	13,73
	22:00	34,13	26,96	7,17	0,00			1	1	1		1				12,32	12,29
	23:00	30,26	23,58	6,67	0,00			1	1	1		1				8,51	8,45

Δυο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης