

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026	00:00	26,42	19,95	6,47	0,00			1	1	1		1				7,59	7,85
	01:00	23,68	17,63	6,05	0,00			1	1			1				7,42	7,37
	02:00	22,70	17,19	5,51	0,00			1	1			1				6,36	6,34
	03:00	21,78	16,89	4,89	0,00			1	1			1				5,48	5,50
	04:00	21,54	14,43	7,11	0,00							1				8,17	8,27
	05:00	21,55	17,56	3,99	0,00			1	1			1				4,61	5,73
	06:00	22,94	19,29	3,66	0,00			1	1			1				4,33	6,53
	07:00	26,34	19,10	7,24	0,00			1	1			1				9,24	9,91
	08:00	26,88	18,70	8,18	0,00			1	1			1				10,53	10,54
	09:00	27,27	20,76	6,51	0,00			1	1			1				10,78	10,82
	10:00	28,18	23,45	4,73	0,00			1	1			1		1		11,07	10,93
	11:00	27,86	23,03	4,83	0,00			1	1	1		1				7,26	7,27
	12:00	28,78	21,73	7,05	0,00				1	1		1				9,89	9,95
	13:00	28,20	19,61	8,58	0,00				1	1		1				11,28	11,28
	14:00	26,26	17,70	8,56	0,00				1	1		1				9,85	9,81
	15:00	25,48	17,50	7,98	0,00				1	1		1				8,96	8,97
	16:00	27,02	18,84	8,18	0,00				1	1		1				10,30	10,38
	17:00	31,43	23,34	8,09	0,00				1	1	1	1				12,15	12,18
	18:00	37,29	30,22	7,08	0,00			1	1	1		1		1		13,43	13,45
	19:00	41,84	35,31	6,53	0,00			1	1	1		1		4		13,73	13,73
	20:00	41,15	36,82	4,33	0,00			1	1	1		1		5		13,73	13,73
	21:00	38,67	37,40	1,27	0,00			1	1	1		1		6		13,48	13,47
	22:00	33,97	32,99	0,97	0,00			1	1	1		1		3		11,00	10,94
	23:00	29,12	27,13	1,99	0,00			1	1	1		1				7,43	7,36

Δυο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης