

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2026	00:00	25,01	22,83	2,18	0,00			1	1	1		1				3,27	3,22
	01:00	22,58	18,93	3,65	0,00				1	1		1				5,60	5,80
	02:00	21,88	18,01	3,88	0,00				1	1		1				5,38	5,37
	03:00	21,27	18,53	2,74	0,00				1	1		1				3,49	4,77
	04:00	21,16	19,12	2,04	0,00				1	1		1				2,50	4,65
	05:00	22,23	19,71	2,52	0,00				1	1		1				3,34	5,68
	06:00	25,69	23,13	2,56	0,00				1	1		1				7,80	7,78
	07:00	30,56	29,30	1,26	0,00			1	1	1		1				8,77	8,81
	08:00	31,17	29,62	1,56	0,00			1	1	1		1				9,36	9,31
	09:00	30,54	27,86	2,68	0,00			1	1	1		1		1		8,38	8,17
	10:00	28,94	26,81	2,12	0,00			1	1	1		1		1		7,04	7,03
	11:00	27,62	24,11	3,51	0,00			1	1	1		1				5,79	5,63
	12:00	27,45	23,97	3,48	0,00				1	1		1		1		7,12	7,40
	13:00	27,19	24,70	2,49	0,00				1	1		1		1		10,15	10,17
	14:00	26,54	23,21	3,33	0,00				1	1		1				10,13	10,09
	15:00	26,22	20,64	5,57	0,00				1	1		1				9,73	9,73
	16:00	28,20	23,33	4,87	0,00				1	1		1				10,75	10,50
	17:00	32,76	29,33	3,43	0,00			1	1	1		1				11,25	11,30
	18:00	38,75	33,93	4,82	0,00			1	1	1		1		4		13,50	13,53
	19:00	43,34	36,84	6,50	0,00			1	1	1		1		6		13,73	13,73
	20:00	43,25	37,55	5,70	0,00			1	1	1		1		7		13,73	13,73
	21:00	39,68	35,73	3,95	0,00			1	1	1		1		5		13,73	13,73
	22:00	34,88	31,36	3,52	0,00			1	1	1		1		2		12,53	12,49
	23:00	29,90	28,11	1,79	0,00			1	1	1		1				8,23	8,13

Δυο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης