

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 17 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η α ρ ρ ε υ ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 17 Μαρτίου 2026	00:00	25,81	23,39	2,42	0,00			1	1	1		1				4,06	4,01
	01:00	22,85	19,67	3,17	0,00			1		1		1				5,94	6,32
	02:00	21,98	19,53	2,45	0,00			1		1		1				5,65	5,63
	03:00	21,31	19,68	1,63	0,00			1		1		1				4,97	4,95
	04:00	21,26	19,24	2,03	0,00			1		1		1				4,91	4,93
	05:00	22,41	18,99	3,42	0,00			1		1		1				5,96	5,99
	06:00	25,69	21,32	4,37	0,00			1		1		1				7,82	7,75
	07:00	30,05	24,78	5,28	0,00			1	1	1		1				8,07	8,11
	08:00	30,30	27,37	2,93	0,00			1	1	1		1				8,44	8,45
	09:00	32,02	28,99	3,03	0,00			1	1	1		1				10,11	10,13
	10:00	30,28	28,46	1,82	0,00			1	1	1		1				8,50	8,48
	11:00	29,12	26,15	2,97	0,00			1	1	1		1				7,22	7,22
	12:00	31,51	24,98	6,54	0,00			1	1	1		1				9,51	9,61
	13:00	31,93	25,51	6,42	0,00			1	1	1		1				10,15	10,15
	14:00	31,09	26,68	4,41	0,00			1	1	1		1				9,19	9,20
	15:00	31,24	29,08	2,16	0,00			1	1	1		1				9,38	9,38
	16:00	32,61	31,13	1,48	0,00			1	1	1		1		1		10,26	10,25
	17:00	35,77	34,96	0,82	0,00			1	1	1		1		4		11,83	11,88
	18:00	40,61	38,75	1,87	0,00			1	1	1		1		7		13,69	13,70
	19:00	43,76	40,87	2,88	0,00			1	1	1		1		8		13,73	13,73
	20:00	43,05	40,88	2,17	0,00			1	1	1		1		8		13,73	13,73
	21:00	39,61	36,80	2,81	0,00			1	1	1		1		6		13,72	13,71
	22:00	34,73	32,39	2,34	0,00			1	1	1		1		2		12,18	12,08
	23:00	29,71	29,36	0,35	0,00			1	1	1		1				8,11	7,97

Δυο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης