

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ε Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2026	00:00	25,48	25,21	0,27	0,00			1	1	1		1				3,74	3,70
	01:00	22,78	21,76	1,01	0,00			1	1	1		1				2,30	2,69
	02:00	21,85	21,03	0,82	0,00			1	1			1				5,51	5,51
	03:00	21,43	21,41	0,02	0,00			1	1			1				5,07	5,05
	04:00	21,26	20,78	0,48	0,00			1	1			1				4,91	4,90
	05:00	22,11	21,56	0,55	0,00			1	1			1				4,24	4,03
	06:00	25,29	24,38	0,92	0,00			1	1	1		1				3,37	3,43
	07:00	30,66	29,76	0,90	0,00			1	1	1		1		1		8,40	8,47
	08:00	32,25	31,37	0,88	0,00			1	1	1		1		2		9,48	9,49
	09:00	32,01	30,17	1,83	0,00			1	1	1		1		1		9,64	9,62
	10:00	29,72	27,92	1,80	0,00			1	1	1		1				7,87	7,80
	11:00	29,46	27,30	2,16	0,00			1	1	1		1				7,61	7,63
	12:00	29,30	26,06	3,24	0,00			1	1	1		1				7,41	7,42
	13:00	30,47	24,72	5,75	0,00			1	1	1		1				8,55	8,59
	14:00	29,92	23,75	6,17	0,00			1	1	1		1				8,12	8,10
	15:00	29,02	23,18	5,84	0,00			1	1	1		1				7,16	7,14
	16:00	30,98	23,71	7,27	0,00			1	1	1		1				9,03	9,07
	17:00	34,29	23,93	10,36	0,00			1	1	1		1				12,28	12,31
	18:00	39,34	29,75	9,60	0,00			1	1	1		1		1		13,73	13,73
	19:00	43,77	33,08	10,70	0,00			1	1	1		1		3		13,73	13,73
	20:00	43,68	32,16	11,51	0,00			1	1	1		1		3		13,73	13,73
	21:00	40,09	29,46	10,63	0,00			1	1	1		1				13,73	13,73
	22:00	34,99	25,03	9,96	0,00			1	1	1		1				12,80	12,75
	23:00	29,86	20,11	9,75	0,00			1	1	1						10,76	10,84

Δυο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο διάστημα μεταξύ 8:00 – 14:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης